

#132317#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2025 0:00:00 - 23.06.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.05.2025	69,19	42,77	26,42	53,44	52,27	52,27	0,00	4,27	3,45	1,379	24,0	0,0	
24.05.2025	69,36	43,28	26,08	51,98	50,87	50,87	0,00	4,28	3,44	1,322	24,0	0,0	
25.05.2025	69,25	43,15	26,10	55,12	53,93	53,93	0,00	4,28	3,45	1,407	24,0	0,0	
26.05.2025	69,21	43,26	25,95	53,81	52,65	52,65	0,00	4,29	3,45	1,367	24,0	0,0	
27.05.2025	68,97	43,07	25,90	54,02	52,89	52,89	0,00	4,30	3,46	1,372	24,0	0,0	
28.05.2025	69,74	43,22	26,52	51,30	50,17	50,17	0,00	4,31	3,45	1,331	24,0	0,0	
29.05.2025	69,74	42,79	26,95	50,90	49,78	49,78	0,00	4,31	3,45	1,342	24,0	0,0	
30.05.2025	69,50	42,91	26,59	50,89	49,77	49,77	0,00	4,30	3,45	1,322	24,0	0,0	
31.05.2025	64,90	47,48	17,42	75,27	73,81	73,81	0,00	4,20	3,47	1,283	24,0	0,0	
01.06.2025	69,09	43,20	25,89	52,04	50,92	50,92	0,00	4,29	3,46	1,320	24,0	0,0	
02.06.2025	69,15	43,58	25,57	51,09	49,99	49,99	0,00	4,30	3,45	1,277	24,0	0,0	
03.06.2025	68,85	43,43	25,42	53,35	52,22	52,22	0,00	4,29	3,46	1,326	24,0	0,0	
04.06.2025	68,94	43,77	25,17	51,65	50,54	50,54	0,00	4,30	3,45	1,271	24,0	0,0	
05.06.2025	69,02	43,49	25,53	52,94	51,81	51,81	0,00	4,31	3,45	1,323	24,0	0,0	
06.06.2025	69,06	43,72	25,34	50,47	49,39	49,39	0,00	4,33	3,47	1,250	24,0	0,0	
07.06.2025	69,09	44,00	25,09	50,58	49,48	49,48	0,00	4,32	3,46	1,240	24,0	0,0	
08.06.2025	68,67	43,72	24,95	52,81	51,68	51,68	0,00	4,30	3,47	1,289	24,0	0,0	
09.06.2025	68,61	42,95	25,66	55,81	54,63	54,63	0,00	4,28	3,45	1,400	24,0	0,0	
10.06.2025	68,34	43,97	24,37	55,88	54,71	54,71	0,00	4,32	3,46	1,329	24,0	0,0	
11.06.2025	68,51	43,68	24,83	57,27	56,04	56,04	0,00	4,37	3,45	1,391	24,0	0,0	
12.06.2025	68,54	43,79	24,75	57,00	55,79	55,79	0,00	4,35	3,45	1,380	24,0	0,0	
13.06.2025	68,88	43,86	25,02	52,38	51,25	51,25	0,00	4,41	3,52	1,281	24,0	0,0	
14.06.2025	68,76	42,72	26,04	58,04	56,81	56,81	0,00	4,43	3,59	1,477	24,0	0,0	
15.06.2025	68,59	44,16	24,43	52,21	51,11	51,11	0,00	4,33	3,60	1,247	24,0	0,0	
16.06.2025	68,18	44,28	23,90	54,34	53,21	53,21	0,00	4,28	3,60	1,272	24,0	0,0	
17.06.2025	68,51	43,55	24,96	55,05	53,88	53,88	0,00	4,29	3,60	1,342	24,0	0,0	
18.06.2025	68,31	44,05	24,26	54,71	53,54	53,54	0,00	4,29	3,59	1,297	24,0	0,0	
19.06.2025	64,67	47,22	17,45	75,75	74,28	74,28	0,00	4,22	3,60	1,297	24,0	0,0	
20.06.2025	68,57	44,68	23,89	53,18	52,08	52,08	0,00	4,31	3,60	1,244	24,0	0,0	
21.06.2025	69,25	43,86	25,39	52,34	51,22	51,22	0,00	4,33	3,60	1,300	24,0	0,0	
22.06.2025	69,06	43,44	25,62	53,78	52,62	52,62	0,00	4,32	3,61	1,346	24,0	0,0	
23.06.2025	69,09	43,81	25,28	51,39	50,27	50,27	0,00	4,34	3,60	1,271	24,0	0,0	
Средние:	68,68	43,78	24,90	---	---	---	0,00	4,31	3,50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1750,79	1713,61	1713,61	---	---	---	42,295	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.05.2025	79336,77	77509,09	77509,09	2279,107	17557,0	0,0
23.06.2025	81087,56	79222,70	79222,70	2321,402	18325,0	0,0
Итого:	1750,79	1713,61	1713,61	42,295	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

