

#89968#

Отчет о суточных параметрах  
(23.06.2024 0:00:00 - 23.07.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1      | M1      | M2      | %    | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3      | т       | т       |      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 23.06.2024 | 66,43 | 42,20 | 24,23 | 58,49   | 57,29   | 57,29   | 0,00 | 4,15   | 3,43   | 1,388  | 24,0  | 0,0 |    |
| 24.06.2024 | 66,56 | 43,59 | 22,97 | 55,85   | 54,71   | 54,71   | 0,00 | 4,18   | 3,43   | 1,256  | 24,0  | 0,0 |    |
| 25.06.2024 | 66,78 | 43,75 | 23,03 | 53,48   | 52,42   | 52,42   | 0,00 | 4,35   | 3,44   | 1,208  | 24,0  | 0,0 |    |
| 26.06.2024 | 66,96 | 43,58 | 23,38 | 51,91   | 50,91   | 50,91   | 0,00 | 4,44   | 3,44   | 1,190  | 24,0  | 0,0 |    |
| 27.06.2024 | 66,99 | 42,79 | 24,20 | 51,27   | 50,27   | 50,27   | 0,00 | 4,46   | 3,44   | 1,216  | 24,0  | 0,0 |    |
| 28.06.2024 | 66,79 | 43,81 | 22,98 | 51,41   | 50,39   | 50,39   | 0,00 | 4,46   | 3,45   | 1,158  | 24,0  | 0,0 |    |
| 29.06.2024 | 66,69 | 44,21 | 22,48 | 52,11   | 51,11   | 51,11   | 0,00 | 4,44   | 3,44   | 1,149  | 24,0  | 0,0 |    |
| 30.06.2024 | 66,83 | 42,92 | 23,91 | 51,58   | 50,56   | 50,56   | 0,00 | 4,43   | 3,45   | 1,208  | 24,0  | 0,0 |    |
| 01.07.2024 | 66,77 | 44,55 | 22,22 | 49,68   | 48,69   | 48,69   | 0,00 | 4,46   | 3,45   | 1,082  | 24,0  | 0,0 |    |
| 02.07.2024 | 66,81 | 39,61 | 27,20 | 47,06   | 46,11   | 46,11   | 0,00 | 4,49   | 3,45   | 1,254  | 24,0  | 0,0 |    |
| 03.07.2024 | 66,64 | 42,83 | 23,81 | 50,50   | 49,52   | 49,52   | 0,00 | 4,51   | 3,46   | 1,177  | 24,0  | 0,0 |    |
| 04.07.2024 | 66,79 | 41,72 | 25,07 | 51,09   | 50,08   | 50,08   | 0,00 | 4,40   | 3,44   | 1,254  | 24,0  | 0,0 |    |
| 05.07.2024 | 66,25 | 43,23 | 23,02 | 53,57   | 52,53   | 52,53   | 0,00 | 4,27   | 3,44   | 1,208  | 24,0  | 0,0 |    |
| 06.07.2024 | 66,46 | 42,41 | 24,05 | 52,37   | 51,34   | 51,34   | 0,00 | 4,31   | 3,45   | 1,234  | 24,0  | 0,0 |    |
| 07.07.2024 | 66,57 | 42,76 | 23,81 | 51,60   | 50,59   | 50,59   | 0,00 | 4,30   | 3,43   | 1,202  | 24,0  | 0,0 |    |
| 08.07.2024 | 65,05 | 44,30 | 20,75 | 61,75   | 60,57   | 60,57   | 0,00 | 4,27   | 3,43   | 1,256  | 24,0  | 0,0 |    |
| 09.07.2024 | 66,85 | 42,47 | 24,38 | 50,75   | 49,74   | 49,74   | 0,00 | 4,33   | 3,45   | 1,211  | 24,0  | 0,0 |    |
| 10.07.2024 | 66,59 | 42,77 | 23,82 | 50,26   | 49,27   | 49,27   | 0,00 | 4,30   | 3,46   | 1,173  | 24,0  | 0,0 |    |
| 11.07.2024 | 66,55 | 43,37 | 23,18 | 49,89   | 48,93   | 48,93   | 0,00 | 4,33   | 3,46   | 1,134  | 24,0  | 0,0 |    |
| 12.07.2024 | 66,60 | 43,36 | 23,24 | 49,54   | 48,56   | 48,56   | 0,00 | 4,33   | 3,46   | 1,128  | 24,0  | 0,0 |    |
| 13.07.2024 | 66,49 | 43,38 | 23,11 | 50,51   | 49,51   | 49,51   | 0,00 | 4,35   | 3,46   | 1,143  | 24,0  | 0,0 |    |
| 14.07.2024 | 66,47 | 44,25 | 22,22 | 51,24   | 50,26   | 50,26   | 0,00 | 4,32   | 3,46   | 1,116  | 24,0  | 0,0 |    |
| 15.07.2024 | 66,69 | 43,17 | 23,52 | 49,56   | 48,59   | 48,59   | 0,00 | 4,36   | 3,46   | 1,142  | 24,0  | 0,0 |    |
| 16.07.2024 | 67,06 | 46,54 | 20,52 | 59,41   | 58,22   | 58,22   | 0,00 | 4,34   | 3,47   | 1,193  | 24,0  | 0,0 |    |
| 17.07.2024 | 67,61 | 26,74 | 40,87 | 93,82   | 91,88   | 91,88   | 0,00 | 4,33   | 3,46   | 3,751  | 24,0  | 0,0 |    |
| 18.07.2024 | 67,64 | 44,92 | 22,72 | 105,54  | 103,38  | 103,38  | 0,00 | 4,26   | 3,47   | 2,350  | 24,0  | 0,0 |    |
| 19.07.2024 | 65,15 | 42,24 | 22,91 | 56,51   | 55,42   | 55,42   | 0,00 | 4,35   | 3,46   | 1,265  | 24,0  | 0,0 |    |
| 20.07.2024 | 66,70 | 43,31 | 23,39 | 46,39   | 45,43   | 45,43   | 0,00 | 4,42   | 3,46   | 1,062  | 24,0  | 0,0 |    |
| 21.07.2024 | 66,90 | 42,31 | 24,59 | 46,52   | 45,56   | 45,56   | 0,00 | 4,45   | 3,47   | 1,118  | 24,0  | 0,0 |    |
| 22.07.2024 | 66,73 | 43,52 | 23,21 | 46,41   | 45,45   | 45,45   | 0,00 | 4,37   | 3,47   | 1,055  | 24,0  | 0,0 |    |
| 23.07.2024 | 66,61 | 42,23 | 24,38 | 48,03   | 47,07   | 47,07   | 0,00 | 4,37   | 3,47   | 1,146  | 24,0  | 0,0 |    |
| Средние:   | 66,65 | 42,67 | 23,97 | ---     | ---     | ---     | 0,00 | 4,36   | 3,45   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 1698,10 | 1664,36 | 1664,36 | ---  | ---    | ---    | 40,427 | 744,0 | 0,0 |    |

| Дата       | V1       | M1       | M2       | Qo       | ВНР     | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
|            | м3       | т        | т        | Гкал     | ч       | ч   |
| 22.06.2024 | 42845,17 | 41853,20 | 41853,20 | 1215,285 | 9541,0  | 0,0 |
| 23.07.2024 | 44543,27 | 43517,56 | 43517,56 | 1255,712 | 10285,0 | 0,0 |
| Итого:     | 1698,10  | 1664,36  | 1664,36  | 40,427   | 744,0   | 0,0 |



Представитель энергоснабжающей организации

