

#27763#


Отчет о суточных параметрах
(23.07.2023 0:00:00 - 23.08.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.07.2023	66,35	43,42	22,93	56,96	55,80	55,80	0,00	4,22	3,35	1,282	24,0	0,0	
24.07.2023	66,52	42,50	24,02	55,88	54,74	54,74	0,00	4,20	3,36	1,314	24,0	0,0	
25.07.2023	66,38	43,55	22,83	56,48	55,32	55,32	0,00	4,27	3,36	1,262	24,0	0,0	
26.07.2023	66,61	42,92	23,69	55,60	54,45	54,45	0,00	4,29	3,36	1,289	24,0	0,0	
27.07.2023	66,39	42,23	24,16	57,15	55,97	55,97	0,00	4,27	3,37	1,351	24,0	0,0	
28.07.2023	66,52	42,09	24,43	56,26	55,11	55,11	0,00	4,27	3,36	1,344	24,0	0,0	
29.07.2023	66,58	42,71	23,87	55,92	54,77	54,77	0,00	4,28	3,37	1,305	24,0	0,0	
30.07.2023	66,55	42,40	24,15	55,61	54,45	54,45	0,00	4,27	3,36	1,313	24,0	0,0	
31.07.2023	66,61	42,36	24,25	55,42	54,26	54,26	0,00	4,49	3,37	1,314	24,0	0,0	
01.08.2023	66,50	41,12	25,38	57,42	56,26	56,26	0,00	4,29	3,37	1,425	24,0	0,0	
02.08.2023	57,62	31,37	26,25	5,77	5,70	5,70	0,00	1,90	1,90	0,151	24,0	0,0	
03.08.2023	22,42	22,28	0,14	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
04.08.2023	21,17	21,09	0,08	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
05.08.2023	20,89	20,62	0,27	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
06.08.2023	20,97	20,52	0,45	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
07.08.2023	19,89	19,94	-0,05	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
08.08.2023	18,39	18,35	0,04	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
09.08.2023	18,26	17,90	0,36	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
10.08.2023	18,01	17,53	0,48	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
11.08.2023	18,23	17,60	0,63	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
12.08.2023	18,47	17,86	0,61	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
13.08.2023	19,15	18,57	0,58	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
14.08.2023	19,07	18,57	0,50	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
15.08.2023	19,93	19,04	0,89	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
16.08.2023	20,39	19,58	0,81	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
17.08.2023	20,07	19,52	0,55	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
18.08.2023	20,08	19,55	0,53	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
19.08.2023	20,22	19,64	0,58	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
20.08.2023	20,49	19,80	0,69	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
21.08.2023	20,32	19,84	0,48	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
22.08.2023	19,75	19,33	0,42	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
23.08.2023	19,70	19,18	0,52	0,00	0,00	0,00	---	2,27	1,00	0,000	24,0	0,0	*
Средние:	35,58	26,97	8,61	---	---	---	0,00	2,09	1,77	---	---	---	
Итого:	---	---	---	568,47	556,83	556,83	---	---	---	13,350	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.07.2023	3599,61	3526,31	3526,31	79,208	1477,0	0,0
23.08.2023	4168,08	4083,14	4083,14	92,558	2245,0	0,0
Итого:	568,47	556,83	556,83	13,350	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

