

#92308#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2024 0:00:00 - 23.08.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрывающая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.07.2024	66,61	42,23	24,38	48,03	47,07	47,07	0,00	4,37	3,47	1,146	24,0	0,0	
24.07.2024	66,71	43,29	23,42	47,04	46,08	46,08	0,00	4,39	3,47	1,080	24,0	0,0	
25.07.2024	66,83	42,21	24,62	47,19	46,22	46,22	0,00	4,36	3,47	1,136	24,0	0,0	
26.07.2024	66,66	43,23	23,43	47,57	46,61	46,61	0,00	4,31	3,47	1,089	24,0	0,0	
27.07.2024	66,63	43,22	23,41	47,62	46,66	46,66	0,00	4,32	3,47	1,092	24,0	0,0	
28.07.2024	66,25	42,74	23,51	50,54	49,56	49,56	0,00	4,22	3,47	1,167	24,0	0,0	
29.07.2024	66,34	43,15	23,19	51,04	50,03	50,03	0,00	4,27	3,44	1,160	24,0	0,0	
30.07.2024	66,10	43,86	22,24	53,64	52,60	52,60	0,00	4,32	3,44	1,167	24,0	0,0	
31.07.2024	66,61	44,23	22,38	50,52	49,54	49,54	0,00	4,30	3,44	1,108	24,0	0,0	
01.08.2024	66,64	43,57	23,07	50,43	49,46	49,46	0,00	4,28	3,45	1,136	24,0	0,0	
02.08.2024	66,66	44,79	21,87	49,75	48,79	48,79	0,00	4,31	3,46	1,065	24,0	0,0	
03.08.2024	66,47	44,45	22,02	50,81	49,81	49,81	0,00	4,29	3,45	1,096	24,0	0,0	
04.08.2024	66,77	42,52	24,25	51,05	50,04	50,04	0,00	4,27	3,46	1,211	24,0	0,0	
05.08.2024	66,58	43,09	23,49	50,82	49,85	49,85	0,00	4,30	3,46	1,170	24,0	0,0	
06.08.2024	67,34	41,75	25,59	48,05	47,09	47,09	0,00	4,30	3,46	1,202	24,0	0,0	
07.08.2024	59,78	47,14	12,64	35,82	35,22	35,22	0,00	2,59	2,00	0,445	24,0	0,0	*
08.08.2024	23,34	22,82	0,52	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
09.08.2024	22,03	21,99	0,04	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
10.08.2024	20,84	21,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
11.08.2024	19,83	19,94	-0,11	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
12.08.2024	19,45	19,30	0,15	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
13.08.2024	19,47	19,04	0,43	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
14.08.2024	19,54	19,14	0,40	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
15.08.2024	19,74	19,33	0,41	0,00	0,00	0,00	---	1,00	1,00	0,000	24,0	0,0	
16.08.2024	20,36	19,78	0,58	0,00	0,00	0,00	---	1,11	1,13	0,000	24,0	0,0	
17.08.2024	20,88	20,12	0,76	0,00	0,00	0,00	---	3,02	3,09	0,000	24,0	0,0	
18.08.2024	20,67	20,03	0,64	0,00	0,00	0,00	---	3,13	3,22	0,000	24,0	0,0	
19.08.2024	19,74	22,29	-2,55	0,17	0,17	0,17	0,00	3,25	3,33	0,000	24,0	0,0	
20.08.2024	35,62	30,47	5,15	101,86	101,16	101,16	0,00	3,96	3,63	0,518	24,0	0,0	
21.08.2024	67,20	43,06	24,14	54,00	52,88	52,88	0,00	4,28	3,58	1,275	24,0	0,0	
22.08.2024	66,13	43,49	22,64	58,19	56,99	56,99	0,00	4,25	3,54	1,287	24,0	0,0	
23.08.2024	66,57	44,61	21,96	54,61	53,48	53,48	0,00	4,35	3,53	1,176	24,0	0,0	
Средние:	48,14	34,43	13,70	---	---	---	0,00	3,20	2,72	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1048,75	1029,31	1029,31	---	---	---	21,726	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.07.2024	44495,24	43470,49	43470,49	1254,566	10261,0	0,0
23.08.2024	45543,99	44499,80	44499,80	1276,292	11029,0	0,0
Итого:	1048,75	1029,31	1029,31	21,726	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

