

#30576#

Отчет о суточных параметрах
(23.08.2023 0:00:00 - 23.09.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 Невского,107-115 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	19,70	19,18	0,52	0,00	0,00	0,00	---	2,27	1,00	0,000	24,0	0,0	*
24.08.2023	19,72	19,24	0,48	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
25.08.2023	19,62	19,04	0,58	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
26.08.2023	20,16	19,55	0,61	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
27.08.2023	19,98	19,52	0,46	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
28.08.2023	19,46	19,07	0,39	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
29.08.2023	19,26	18,81	0,45	0,00	0,00	0,00	---	4,40	1,00	0,000	24,0	0,0	*
30.08.2023	19,03	18,79	0,24	0,03	0,03	0,03	0,00	3,61	1,08	0,000	24,0	0,0	*
31.08.2023	58,64	40,96	17,68	83,19	81,83	81,83	0,00	3,88	3,38	1,444	24,0	0,0	
01.09.2023	65,76	44,19	21,57	62,40	61,18	61,18	0,00	4,09	3,36	1,317	24,0	0,0	
02.09.2023	65,73	44,10	21,63	61,99	60,79	60,79	0,00	4,14	3,35	1,312	24,0	0,0	
03.09.2023	65,99	42,48	23,51	60,91	59,70	59,70	0,00	4,14	3,35	1,402	24,0	0,0	
04.09.2023	66,25	43,92	22,33	57,57	56,39	56,39	0,00	4,29	3,35	1,258	24,0	0,0	
05.09.2023	66,37	42,97	23,40	56,93	55,75	55,75	0,00	4,34	3,36	1,305	24,0	0,0	
06.09.2023	60,44	43,41	17,03	51,08	50,25	50,25	0,00	3,67	3,09	0,856	24,0	0,0	
07.09.2023	66,75	43,33	23,42	54,15	53,05	53,05	0,00	4,37	3,35	1,241	24,0	0,0	
08.09.2023	66,72	43,78	22,94	53,92	52,84	52,84	0,00	4,33	3,35	1,212	24,0	0,0	
09.09.2023	66,80	43,34	23,46	53,09	52,04	52,04	0,00	4,33	3,35	1,221	24,0	0,0	
10.09.2023	66,65	42,88	23,77	53,88	52,79	52,79	0,00	4,31	3,35	1,251	24,0	0,0	
11.09.2023	66,88	43,64	23,24	51,93	50,91	50,91	0,00	4,30	3,36	1,182	24,0	0,0	
12.09.2023	65,31	45,81	19,50	62,04	60,89	60,89	0,00	4,28	3,36	1,185	24,0	0,0	
13.09.2023	67,01	43,76	23,25	50,66	49,66	49,66	0,00	4,36	3,35	1,152	24,0	0,0	
14.09.2023	66,68	43,65	23,03	52,84	51,80	51,80	0,00	4,17	3,34	1,192	24,0	0,0	
15.09.2023	66,67	44,39	22,28	53,08	52,02	52,02	0,00	4,15	3,34	1,157	24,0	0,0	
16.09.2023	66,61	43,96	22,65	54,19	53,08	53,08	0,00	4,13	3,34	1,200	24,0	0,0	
17.09.2023	66,72	43,23	23,49	54,12	53,01	53,01	0,00	4,12	3,34	1,244	24,0	0,0	
18.09.2023	66,73	44,69	22,04	52,85	51,81	51,81	0,00	4,12	3,34	1,139	24,0	0,0	
19.09.2023	66,66	43,44	23,22	53,93	52,81	52,81	0,00	4,10	3,34	1,225	24,0	0,0	
20.09.2023	66,52	44,42	22,10	54,53	53,43	53,43	0,00	4,13	3,34	1,180	24,0	0,0	
21.09.2023	66,78	43,87	22,91	53,55	52,46	52,46	0,00	4,18	3,34	1,201	24,0	0,0	
22.09.2023	66,79	43,11	23,68	53,48	52,39	52,39	0,00	4,19	3,34	1,242	24,0	0,0	
23.09.2023	66,79	43,65	23,14	53,58	52,50	52,50	0,00	4,17	3,34	1,213	24,0	0,0	
Средние:	54,35	37,51	16,84	---	---	---	0,00	4,14	2,76	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1349,92	1323,41	1323,41	---	---	---	29,331	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.08.2023	4168,08	4083,14	4083,14	92,558	2221,0	0,0
23.09.2023	5518,00	5406,55	5406,55	121,889	2989,0	0,0
Итого:	1349,92	1323,41	1323,41	29,331	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации