

#94609#

Отчет о суточных параметрах  
(23.08.2024 0:00:00 - 23.09.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	66,57	44,61	21,96	54,61	53,48	53,48	0,00	4,35	3,53	1,176	24,0	0,0	
24.08.2024	66,64	44,03	22,61	54,49	53,36	53,36	0,00	4,36	3,55	1,205	24,0	0,0	
25.08.2024	66,63	44,04	22,59	54,30	53,19	53,19	0,00	4,36	3,58	1,202	24,0	0,0	
26.08.2024	66,79	43,75	23,04	53,16	52,10	52,10	0,00	4,35	3,64	1,202	24,0	0,0	
27.08.2024	66,54	44,52	22,02	55,25	54,13	54,13	0,00	4,43	3,81	1,192	24,0	0,0	
28.08.2024	66,57	43,97	22,60	53,84	52,75	52,75	0,00	4,28	3,65	1,191	24,0	0,0	
29.08.2024	67,07	43,43	23,64	51,26	50,24	50,24	0,00	4,27	3,51	1,187	24,0	0,0	
30.08.2024	67,16	44,44	22,72	49,92	48,91	48,91	0,00	4,26	3,50	1,111	24,0	0,0	
31.08.2024	66,71	44,56	22,15	52,59	51,55	51,55	0,00	4,24	3,50	1,143	24,0	0,0	
01.09.2024	66,82	44,01	22,81	52,58	51,54	51,54	0,00	4,31	3,50	1,174	24,0	0,0	
02.09.2024	66,62	44,88	21,74	53,48	52,42	52,42	0,00	4,30	3,49	1,140	24,0	0,0	
03.09.2024	66,84	43,44	23,40	49,67	48,69	48,69	0,00	4,34	3,49	1,138	24,0	0,0	
04.09.2024	66,58	43,33	23,25	49,98	48,99	48,99	0,00	4,33	3,48	1,140	24,0	0,0	
05.09.2024	66,79	43,12	23,67	49,85	48,86	48,86	0,00	4,35	3,47	1,156	24,0	0,0	
06.09.2024	66,97	48,10	18,87	59,38	58,19	58,19	0,00	4,34	3,48	1,099	24,0	0,0	
07.09.2024	66,61	42,82	23,79	46,56	45,60	45,60	0,00	4,37	3,47	1,082	24,0	0,0	
08.09.2024	66,44	42,27	24,17	49,77	48,78	48,78	0,00	4,34	3,47	1,178	24,0	0,0	
09.09.2024	66,62	43,81	22,81	49,77	48,80	48,80	0,00	4,35	3,46	1,114	24,0	0,0	
10.09.2024	66,64	43,38	23,26	49,70	48,73	48,73	0,00	4,43	3,46	1,132	24,0	0,0	
11.09.2024	65,14	45,56	19,58	60,36	59,21	59,21	0,00	4,43	3,45	1,160	24,0	0,0	
12.09.2024	66,66	42,08	24,58	51,01	50,00	50,00	0,00	4,45	3,44	1,231	24,0	0,0	
13.09.2024	66,70	44,22	22,48	50,04	49,08	49,08	0,00	4,46	3,44	1,101	24,0	0,0	
14.09.2024	66,58	41,65	24,93	52,46	51,44	51,44	0,00	4,44	3,45	1,281	24,0	0,0	
15.09.2024	66,80	40,63	26,17	51,70	50,67	50,67	0,00	4,44	3,45	1,327	24,0	0,0	
16.09.2024	66,60	43,51	23,09	51,68	50,66	50,66	0,00	4,45	3,45	1,171	24,0	0,0	
17.09.2024	66,58	43,98	22,60	50,41	49,43	49,43	0,00	4,44	3,44	1,115	24,0	0,0	
18.09.2024	66,52	43,12	23,40	52,44	51,42	51,42	0,00	4,44	3,44	1,202	24,0	0,0	
19.09.2024	66,80	43,15	23,65	50,81	49,83	49,83	0,00	4,45	3,44	1,178	24,0	0,0	
20.09.2024	66,60	42,83	23,77	52,45	51,40	51,40	0,00	4,38	3,43	1,222	24,0	0,0	
21.09.2024	66,44	43,16	23,28	52,83	51,81	51,81	0,00	4,28	3,44	1,204	24,0	0,0	
22.09.2024	66,39	42,81	23,58	54,12	53,03	53,03	0,00	4,24	3,44	1,249	24,0	0,0	
23.09.2024	66,81	43,04	23,77	51,71	50,70	50,70	0,00	4,26	3,43	1,203	24,0	0,0	
Средние:	66,63	43,63	23,00	---	---	---	0,00	4,36	3,49	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1672,18	1638,99	1638,99	---	---	---	37,606	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.08.2024	45489,38	44446,32	44446,32	1275,116	11005,0	0,0
23.09.2024	47161,56	46085,31	46085,31	1312,722	11773,0	0,0
Итого:	1672,18	1638,99	1638,99	37,606	768,0	0,0



Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

