

#52190#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2023 0:00:00 - 23.12.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. изменение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qo | VHP | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | т | | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 23.11.2023 | 73,82 | 42,43 | 31,39 | 176,72 | 172,45 | 172,45 | 0,00 | 5,68 | 3,82 | 5,411 | 24,0 | 0,0 | |
| 24.11.2023 | 72,29 | 42,37 | 29,92 | 181,34 | 177,11 | 177,11 | 0,00 | 5,64 | 3,84 | 5,302 | 24,0 | 0,0 | |
| 25.11.2023 | 76,49 | 43,42 | 33,07 | 175,47 | 170,94 | 170,94 | 0,00 | 5,64 | 3,84 | 5,653 | 24,0 | 0,0 | |
| 26.11.2023 | 78,51 | 43,22 | 35,29 | 174,32 | 169,61 | 169,61 | 0,00 | 5,61 | 3,86 | 5,989 | 24,0 | 0,0 | |
| 27.11.2023 | 80,70 | 45,05 | 35,65 | 182,59 | 177,41 | 177,41 | 0,00 | 5,57 | 3,87 | 6,327 | 24,0 | 0,0 | |
| 28.11.2023 | 81,13 | 46,76 | 34,37 | 198,00 | 192,33 | 192,33 | 0,00 | 5,53 | 3,90 | 6,614 | 24,0 | 0,0 | |
| 29.11.2023 | 81,98 | 45,85 | 36,13 | 191,54 | 185,95 | 185,95 | 0,00 | 5,65 | 3,92 | 6,720 | 24,0 | 0,0 | |
| 30.11.2023 | 80,94 | 45,36 | 35,58 | 183,27 | 178,05 | 178,05 | 0,00 | 5,77 | 3,96 | 6,338 | 24,0 | 0,0 | |
| 01.12.2023 | 79,11 | 44,86 | 34,25 | 184,74 | 179,64 | 179,64 | 0,00 | 5,77 | 3,95 | 6,155 | 24,0 | 0,0 | |
| 02.12.2023 | 77,77 | 43,96 | 33,81 | 182,32 | 177,47 | 177,47 | 0,00 | 5,79 | 3,95 | 6,004 | 24,0 | 0,0 | |
| 03.12.2023 | 77,38 | 43,65 | 33,73 | 181,06 | 176,30 | 176,30 | 0,00 | 5,77 | 3,94 | 5,947 | 24,0 | 0,0 | |
| 04.12.2023 | 76,99 | 44,22 | 32,77 | 190,16 | 185,17 | 185,17 | 0,00 | 5,77 | 3,93 | 6,071 | 24,0 | 0,0 | |
| 05.12.2023 | 79,59 | 44,56 | 35,03 | 181,29 | 176,27 | 176,27 | 0,00 | 5,77 | 3,94 | 6,181 | 24,0 | 0,0 | |
| 06.12.2023 | 81,70 | 46,59 | 35,11 | 197,90 | 192,15 | 192,15 | 0,00 | 5,70 | 3,98 | 6,749 | 24,0 | 0,0 | |
| 07.12.2023 | 80,02 | 44,50 | 35,52 | 180,12 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 5,77 | 3,95 | 6,223 | 24,0 | 0,0 | |
| 08.12.2023 | 80,94 | 45,96 | 34,98 | 191,07 | 185,61 | 185,61 | 0,00 | 5,73 | 3,97 | 6,497 | 24,0 | 0,0 | |
| 09.12.2023 | 81,45 | 45,24 | 36,21 | 185,60 | 180,24 | 180,24 | 0,00 | 5,75 | 3,96 | 6,530 | 24,0 | 0,0 | |
| 10.12.2023 | 78,43 | 43,65 | 34,78 | 180,48 | 175,59 | 175,59 | 0,00 | 5,75 | 3,95 | 6,108 | 24,0 | 0,0 | |
| 11.12.2023 | 75,75 | 43,35 | 32,40 | 180,21 | 175,64 | 175,64 | 0,00 | 5,75 | 3,94 | 5,693 | 24,0 | 0,0 | |
| 12.12.2023 | 69,63 | 43,71 | 25,92 | 205,82 | 201,34 | 201,34 | 0,00 | 5,49 | 3,70 | 5,215 | 24,0 | 0,0 | |
| 13.12.2023 | 73,42 | 43,10 | 30,32 | 184,83 | 180,40 | 180,40 | 0,00 | 5,66 | 3,43 | 5,473 | 24,0 | 0,0 | |
| 14.12.2023 | 77,18 | 43,65 | 33,53 | 176,17 | 171,55 | 171,55 | 0,00 | 5,65 | 3,97 | 5,755 | 24,0 | 0,0 | |
| 15.12.2023 | 75,03 | 43,03 | 32,00 | 178,49 | 174,04 | 174,04 | 0,00 | 5,79 | 3,95 | 5,573 | 24,0 | 0,0 | |
| 16.12.2023 | 69,93 | 42,36 | 27,57 | 191,27 | 187,07 | 187,07 | 0,00 | 5,77 | 3,96 | 5,157 | 24,0 | 0,0 | |
| 17.12.2023 | 69,98 | 41,05 | 28,93 | 167,02 | 163,36 | 163,36 | 0,00 | 5,84 | 3,92 | 4,725 | 24,0 | 0,0 | |
| 18.12.2023 | 70,02 | 41,22 | 28,80 | 167,30 | 163,62 | 163,62 | 0,00 | 5,85 | 3,92 | 4,713 | 24,0 | 0,0 | |
| 19.12.2023 | 70,10 | 41,66 | 28,44 | 172,06 | 168,28 | 168,28 | 0,00 | 5,84 | 3,93 | 4,788 | 24,0 | 0,0 | |
| 20.12.2023 | 70,13 | 42,57 | 27,56 | 189,56 | 185,37 | 185,37 | 0,00 | 5,81 | 3,96 | 5,109 | 24,0 | 0,0 | |
| 21.12.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.12.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.12.2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние: | 76,44 | 43,83 | 32,61 | --- | --- | --- | 0,00 | 5,72 | 3,90 | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | 5130,72 | 4998,04 | 4998,04 | --- | --- | --- | 163,020 | 672,0 | 0,0 | --- |

+ расход = 125.045 12

| Дата | V1 | M1 | M2 | Qo | VHP | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|---------|--------|-----|
| | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 22.11.2023 | 13245,42 | 12961,81 | 12961,81 | 333,664 | 4429,0 | 0,0 |
| 20.12.2023 | 18376,14 | 17959,85 | 17959,85 | 496,684 | 5101,0 | 0,0 |
| Итого: | 5130,72 | 4998,04 | 4998,04 | 163,020 | 672,0 | 0,0 |



Представитель энергоснабжающей организации

