

#78671#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Бежецкая,2-8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00207639

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

TЗ=0

КС=0хЕ71Е

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	69,83	41,23	28,6	85,45	83,59	86,27	85,57	-1,98	6	4	2,309	-0,057	24	0	
24.03.2024	70,22	41,59	28,63	92,69	90,65	93,62	92,86	-2,21	6	4	2,505	-0,068	24	0	
25.03.2024	70,38	41,8	28,58	87,62	85,68	88,45	87,72	-2,04	6	4	2,363	-0,061	24	0	
26.03.2024	69,93	41,25	28,68	78,42	76,69	79,18	78,52	-1,83	6	4	2,125	-0,05	24	0	
27.03.2024	70,03	41,32	28,71	65,55	64,1	66,2	65,62	-1,52	6	4	1,776	-0,04	24	0	
28.03.2024	70,09	40,9	29,19	58,27	56,98	58,86	58,42	-1,44	6	4	1,603	-0,034	24	0	
29.03.2024	70,13	41,1	29,03	60,58	59,26	61,14	60,64	-1,38	6	4	1,664	-0,032	24	0	
30.03.2024	70,11	41,89	28,22	47,26	46,23	47,77	47,34	-1,11	6	4	1,258	-0,026	24	0	*
31.03.2024	70,17	43,75	26,42	40,64	39,73	41,15	40,76	-1,03	6	4	1,004	-0,022	24	0	
01.04.2024	69,73	43,88	25,85	41,54	40,64	42,09	41,7	-1,06	6	4	1,003	-0,021	24	0	*
02.04.2024	69,41	40,92	28,49	62,78	61,42	63,36	62,89	-1,47	6	4	1,691	-0,035	24	0	*
03.04.2024	71,17	42,92	28,25	103,69	101,35	104,45	103,51	-2,16	6	4	2,769	-0,068	24	0	
04.04.2024	71,72	42,13	29,59	92,66	90,51	93,43	92,64	-2,13	6	4	2,588	-0,064	24	0	
05.04.2024	70,03	47,66	22,37	78,4	76,66	79,34	78,47	-1,81	6	4	1,633	-0,06	24	0	
06.04.2024	70,06	44,03	26,03	69,77	68,24	70,52	69,85	-1,61	6	4	1,705	-0,046	24	0	
07.04.2024	70,06	42,44	27,62	54,2	52,98	54,74	54,26	-1,28	6	4	1,409	-0,033	24	0	*
08.04.2024	70,07	42,79	27,28	44,96	43,98	45,52	45,1	-1,12	6	4	1,15	-0,023	24	0	
09.04.2024	68,3	46,49	21,81	44,51	43,57	45,19	44,72	-1,15	6	4	0,901	-0,03	24	0	*
10.04.2024	65,32	48,67	16,65	47,24	46,36	48,08	47,51	-1,15	6	4	0,72	-0,033	24	0	*
11.04.2024	69,59	46,8	22,79	35,06	34,3	35,6	35,22	-0,92	6	4	0,741	-0,018	24	0	*
12.04.2024	69,05	47,58	21,47	33,73	33,02	34,26	33,87	-0,85	6	4	0,67	-0,013	24	0	*
13.04.2024	69,55	46,78	22,77	35,51	34,74	36,01	35,62	-0,88	6	4	0,75	-0,017	24	0	
14.04.2024	69,88	46,2	23,68	37,44	36,63	37,89	37,51	-0,88	6	4	0,827	-0,018	24	0	*
15.04.2024	69,31	46,99	22,32	35,45	34,7	35,88	35,47	-0,77	6	4	0,736	-0,011	24	0	
16.04.2024	68,58	47,32	21,26	35,95	35,2	36,42	36,02	-0,82	6	4	0,711	-0,013	24	0	
17.04.2024	68,8	46,75	22,05	38,61	37,79	39,03	38,6	-0,81	6	4	0,797	-0,012	24	0	
18.04.2024	65,97	43,56	22,41	81,09	79,49	81,92	81,17	-1,68	6	4	1,71	-0,051	22	2	*
19.04.2024	70,25	42,57	27,68	98,21	96,04	98,96	98,12	-2,08	6	4	2,569	-0,064	24	0	
20.04.2024	69,54	42,58	26,96	103,52	101,27	104,47	103,57	-2,3	6	4	2,631	-0,073	24	0	
21.04.2024	70,03	42,61	27,42	105,93	103,59	106,91	105,96	-2,37	6	4	2,737	-0,079	24	0	
22.04.2024	70,14	43,47	26,67	114,53	112,02	115,58	114,53	-2,51	6	4	2,879	-0,085	24	0	
23.04.2024	71,12	42,98	28,14	101,21	98,9	102,3	101,42	-2,52	6	4	2,673	-0,084	24	0	
Итого:				2112,4	2066,31	2134,5	2115,18	-48,87			52,607	-1,341	766	2	
Средние:	69,64	43,84	25,8						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	14861,8	14500,62	15042,81	14906,44	-405,82	422,406	-13,972	3706	5
23/04/2424:00	16974,27	16566,93	17177,4	17021,62	-454,69	475,013	-15,313	4472	7
Итого:	2112,47	2066,31	2134,59	2115,18	-48,87	52,607	-1,341	766	2

Период нормальной работы 766ч  
Период отсутствия учета тепл.энергии  
Время работы прибора после сброса 4538ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

