

#129980#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2025 0:00:00 - 23.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2025	68,47	49,44	19,03	37,41	38,11	36,62	37,66	-1,04	6,00	4,00	0,648	-0,029	24,0	0,0	*
24.04.2025	68,34	49,74	18,60	35,70	36,74	34,95	36,27	-1,32	6,00	4,00	0,585	-0,043	24,0	0,0	*
25.04.2025	67,31	49,76	17,55	40,68	42,52	39,86	42,04	-2,18	6,00	4,00	0,590	-0,083	24,0	0,0	*
26.04.2025	68,14	49,41	18,73	36,16	38,33	35,39	37,85	-2,46	6,00	4,00	0,543	-0,100	24,0	0,0	*
27.04.2025	68,54	48,69	19,85	40,20	40,82	39,35	40,36	-1,01	6,00	4,00	0,732	-0,024	24,0	0,0	
28.04.2025	68,32	48,99	19,33	39,41	40,02	38,59	39,54	-0,95	6,00	4,00	0,701	-0,022	24,0	0,0	
29.04.2025	69,53	48,58	20,95	36,69	37,22	35,88	36,78	-0,90	6,00	4,00	0,709	-0,018	24,0	0,0	
30.04.2025	70,39	48,51	21,88	35,24	35,74	34,47	35,32	-0,85	6,00	4,00	0,713	-0,015	24,0	0,0	*
01.05.2025	70,08	49,22	20,86	34,15	34,68	33,41	34,26	-0,85	6,00	4,00	0,658	-0,019	24,0	0,0	*
02.05.2025	70,57	48,79	21,78	33,56	34,09	32,82	33,68	-0,86	6,00	4,00	0,672	-0,016	24,0	0,0	*
03.05.2025	66,14	50,44	15,70	40,34	40,97	39,54	40,49	-0,95	6,00	4,00	0,573	-0,027	21,0	3,0	*
04.05.2025	70,46	48,07	22,39	36,04	36,61	35,22	36,21	-0,99	6,00	4,00	0,741	-0,025	24,0	0,0	*
05.05.2025	70,26	48,79	21,47	33,95	34,49	33,22	34,07	-0,85	6,00	4,00	0,673	-0,018	24,0	0,0	*
06.05.2025	70,21	48,51	21,70	35,16	35,69	34,39	35,28	-0,89	6,00	4,00	0,704	-0,018	24,0	0,0	*
07.05.2025	68,21	49,90	18,31	39,99	40,70	39,17	40,21	-1,04	6,00	4,00	0,665	-0,026	24,0	0,0	*
08.05.2025	70,25	48,05	22,20	36,72	37,42	35,92	37,00	-1,08	6,00	4,00	0,746	-0,026	24,0	0,0	*
09.05.2025	70,41	49,39	21,02	32,60	33,24	31,88	32,84	-0,96	6,00	4,00	0,623	-0,025	24,0	0,0	*
10.05.2025	70,41	49,02	21,39	34,01	34,63	33,26	34,21	-0,95	6,00	4,00	0,665	-0,022	24,0	0,0	*
11.05.2025	70,17	48,48	21,69	35,96	36,61	35,18	36,20	-1,02	6,00	4,00	0,713	-0,025	24,0	0,0	*
12.05.2025	70,35	48,37	21,98	36,57	37,21	35,75	36,78	-1,03	6,00	4,00	0,734	-0,027	24,0	0,0	*
13.05.2025	70,56	48,78	21,78	34,26	34,86	33,48	34,46	-0,98	6,00	4,00	0,681	-0,025	24,0	0,0	*
14.05.2025	70,43	49,02	21,41	35,74	36,36	34,96	35,93	-0,97	6,00	4,00	0,700	-0,021	24,0	0,0	*
15.05.2025	69,80	48,50	21,30	36,85	37,56	36,06	37,11	-1,05	6,00	4,00	0,718	-0,027	24,0	0,0	*
16.05.2025	70,43	48,43	22,00	35,04	35,70	34,27	35,28	-1,01	6,00	4,00	0,705	-0,023	24,0	0,0	*
17.05.2025	70,21	48,99	21,22	34,70	35,38	33,92	34,96	-1,04	6,00	4,00	0,670	-0,025	24,0	0,0	*
18.05.2025	70,53	48,06	22,47	36,69	37,35	35,88	36,93	-1,05	6,00	4,00	0,758	-0,027	24,0	0,0	*
19.05.2025	70,59	48,70	21,89	35,41	36,04	34,63	35,63	-1,00	6,00	4,00	0,708	-0,024	24,0	0,0	*
20.05.2025	70,76	48,75	22,01	36,13	36,73	35,32	36,32	-1,00	6,00	4,00	0,729	-0,025	24,0	0,0	*
21.05.2025	70,42	49,05	21,37	33,53	34,11	32,79	33,69	-0,90	6,00	4,00	0,655	-0,016	24,0	0,0	*
22.05.2025	70,59	49,32	21,27	32,43	32,96	31,72	32,54	-0,82	6,00	4,00	0,636	-0,017	24,0	0,0	*
23.05.2025	70,28	48,98	21,30	34,16	34,72	33,41	34,33	-0,92	6,00	4,00	0,665	-0,021	24,0	0,0	*
Средние:	69,71	48,93	20,79	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1115,48	1137,61	1091,31	1124,23	-32,92	---	---	21,013	-0,859	741,0	3,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.04.2025	40259,34	40774,88	39325,36	40397,89	-1072,53	1054,454	-34,079	13206,0	9,0
23.05.2025	41374,82	41912,49	40416,67	41522,12	-1105,45	1075,467	-34,938	13947,0	12,0
Итого:	1115,48	1137,61	1091,31	1124,23	-32,92	21,013	-0,859	741,0	3,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

