

#85341#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2024 0:00:00 - 23.06.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qg | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23.05.2024 | 69,32 | 48,15 | 21,17 | 33,49 | 33,92 | 32,77 | 33,55 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,655 | -0,012 | 24,0 | 0,0 | |
| 24.05.2024 | 69,71 | 48,46 | 21,25 | 31,27 | 31,70 | 30,58 | 31,36 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,614 | -0,012 | 24,0 | 0,0 | |
| 25.05.2024 | 69,50 | 47,93 | 21,57 | 33,04 | 33,51 | 32,34 | 33,14 | -0,80 | 6,00 | 4,00 | 0,657 | -0,015 | 24,0 | 0,0 | |
| 26.05.2024 | 69,55 | 48,26 | 21,29 | 32,68 | 33,13 | 31,99 | 32,74 | -0,75 | 6,00 | 4,00 | 0,648 | -0,012 | 24,0 | 0,0 | |
| 27.05.2024 | 69,67 | 48,56 | 21,11 | 31,54 | 31,87 | 30,86 | 31,51 | -0,65 | 6,00 | 4,00 | 0,619 | -0,006 | 24,0 | 0,0 | |
| 28.05.2024 | 69,84 | 48,55 | 21,29 | 30,87 | 31,31 | 30,19 | 30,98 | -0,79 | 6,00 | 4,00 | 0,604 | -0,013 | 24,0 | 0,0 | * |
| 29.05.2024 | 69,60 | 48,35 | 21,25 | 32,77 | 33,17 | 32,07 | 32,81 | -0,74 | 6,00 | 4,00 | 0,645 | -0,010 | 24,0 | 0,0 | |
| 30.05.2024 | 69,15 | 48,68 | 20,47 | 33,09 | 33,44 | 32,38 | 33,05 | -0,67 | 6,00 | 4,00 | 0,631 | -0,006 | 24,0 | 0,0 | |
| 31.05.2024 | 69,86 | 48,87 | 20,99 | 30,28 | 30,59 | 29,62 | 30,28 | -0,66 | 6,00 | 4,00 | 0,589 | -0,010 | 24,0 | 0,0 | |
| 01.06.2024 | 70,36 | 53,69 | 16,67 | 41,41 | 42,04 | 40,48 | 41,46 | -0,98 | 6,00 | 4,00 | 0,626 | -0,028 | 24,0 | 0,0 | |
| 02.06.2024 | 69,06 | 48,27 | 20,79 | 34,00 | 34,49 | 33,27 | 34,13 | -0,86 | 6,00 | 4,00 | 0,652 | -0,018 | 24,0 | 0,0 | * |
| 03.06.2024 | 69,99 | 48,66 | 21,33 | 30,37 | 30,74 | 29,72 | 30,41 | -0,69 | 6,00 | 4,00 | 0,601 | -0,008 | 24,0 | 0,0 | |
| 04.06.2024 | 70,20 | 48,51 | 21,69 | 30,30 | 30,66 | 29,61 | 30,35 | -0,74 | 6,00 | 4,00 | 0,607 | -0,011 | 24,0 | 0,0 | |
| 05.06.2024 | 69,32 | 48,57 | 20,75 | 33,72 | 34,17 | 32,99 | 33,79 | -0,80 | 6,00 | 4,00 | 0,646 | -0,015 | 24,0 | 0,0 | * |
| 06.06.2024 | 69,55 | 48,20 | 21,35 | 32,57 | 32,93 | 31,85 | 32,58 | -0,73 | 6,00 | 4,00 | 0,642 | -0,010 | 24,0 | 0,0 | |
| 07.06.2024 | 68,16 | 48,94 | 19,22 | 34,46 | 34,89 | 33,74 | 34,50 | -0,76 | 6,00 | 4,00 | 0,613 | -0,011 | 24,0 | 0,0 | |
| 08.06.2024 | 69,47 | 48,25 | 21,22 | 32,38 | 32,75 | 31,68 | 32,39 | -0,71 | 6,00 | 4,00 | 0,639 | -0,009 | 24,0 | 0,0 | |
| 09.06.2024 | 69,81 | 48,07 | 21,74 | 31,77 | 32,13 | 31,08 | 31,80 | -0,72 | 6,00 | 4,00 | 0,643 | -0,010 | 24,0 | 0,0 | |
| 10.06.2024 | 69,51 | 48,68 | 20,83 | 31,40 | 31,74 | 30,71 | 31,40 | -0,69 | 6,00 | 4,00 | 0,604 | -0,009 | 24,0 | 0,0 | * |
| 11.06.2024 | 69,57 | 48,14 | 21,43 | 32,58 | 32,89 | 31,85 | 32,53 | -0,68 | 6,00 | 4,00 | 0,652 | -0,007 | 24,0 | 0,0 | |
| 12.06.2024 | 69,22 | 48,40 | 20,82 | 32,78 | 33,12 | 32,08 | 32,74 | -0,66 | 6,00 | 4,00 | 0,636 | -0,007 | 24,0 | 0,0 | |
| 13.06.2024 | 69,18 | 48,09 | 21,09 | 33,47 | 33,83 | 32,74 | 33,46 | -0,72 | 6,00 | 4,00 | 0,658 | -0,008 | 24,0 | 0,0 | * |
| 14.06.2024 | 69,51 | 48,61 | 20,90 | 32,67 | 33,02 | 31,97 | 32,66 | -0,69 | 6,00 | 4,00 | 0,634 | -0,007 | 24,0 | 0,0 | |
| 15.06.2024 | 69,48 | 49,17 | 20,31 | 31,94 | 32,28 | 31,27 | 31,90 | -0,63 | 6,00 | 4,00 | 0,605 | -0,008 | 24,0 | 0,0 | |
| 16.06.2024 | 69,64 | 48,80 | 20,84 | 32,86 | 33,27 | 32,15 | 32,89 | -0,74 | 6,00 | 4,00 | 0,635 | -0,013 | 24,0 | 0,0 | |
| 17.06.2024 | 69,13 | 48,90 | 20,23 | 31,59 | 31,93 | 30,92 | 31,56 | -0,64 | 6,00 | 4,00 | 0,591 | -0,005 | 24,0 | 0,0 | |
| 18.06.2024 | 69,79 | 48,64 | 21,15 | 31,57 | 32,01 | 30,88 | 31,66 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,616 | -0,012 | 24,0 | 0,0 | * |
| 19.06.2024 | 69,84 | 48,81 | 21,03 | 30,20 | 30,63 | 29,52 | 30,31 | -0,79 | 6,00 | 4,00 | 0,583 | -0,015 | 24,0 | 0,0 | * |
| 20.06.2024 | 69,47 | 48,85 | 20,62 | 31,18 | 31,62 | 30,50 | 31,28 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,592 | -0,014 | 24,0 | 0,0 | * |
| 21.06.2024 | 69,14 | 48,61 | 20,53 | 32,39 | 32,82 | 31,71 | 32,43 | -0,72 | 6,00 | 4,00 | 0,618 | -0,010 | 24,0 | 0,0 | |
| 22.06.2024 | 68,74 | 49,02 | 19,72 | 32,37 | 32,86 | 31,68 | 32,46 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,586 | -0,014 | 24,0 | 0,0 | * |
| 23.06.2024 | 69,37 | 47,94 | 21,43 | 32,90 | 33,33 | 32,19 | 32,97 | -0,78 | 6,00 | 4,00 | 0,653 | -0,015 | 24,0 | 0,0 | |
| Средние: | 69,49 | 48,68 | 20,82 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,00 | 4,00 | --- | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1039,91 | 1052,79 | 1017,39 | 1041,08 | -23,69 | --- | --- | 19,994 | -0,360 | 768,0 | 0,0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22.05.2024 | 18171,32 | 18390,40 | 17738,30 | 18222,30 | -484,00 | 501,160 | -15,936 | 5168,0 | 7,0 |
| 23.06.2024 | 19211,23 | 19443,19 | 18755,69 | 19263,38 | -507,69 | 521,154 | -16,296 | 5936,0 | 7,0 |
| Итого: | 1039,91 | 1052,79 | 1017,39 | 1041,08 | -23,69 | 19,994 | -0,360 | 768,0 | 0,0 |

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

