

#132318#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2025 0:00:00 - 23.06.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	70,28	48,98	21,30	34,16	34,72	33,41	34,33	-0,92	6,00	4,00	0,665	-0,021	24,0	0,0	*
24.05.2025	70,64	48,82	21,82	33,83	34,33	33,11	33,93	-0,82	6,00	4,00	0,684	-0,016	24,0	0,0	*
25.05.2025	70,93	48,84	22,09	33,45	33,94	32,72	33,53	-0,81	6,00	4,00	0,684	-0,016	24,0	0,0	*
26.05.2025	70,77	49,31	21,46	32,12	32,64	31,39	32,24	-0,85	6,00	4,00	0,631	-0,014	24,0	0,0	*
27.05.2025	70,76	48,79	21,97	33,79	34,31	33,04	33,89	-0,85	6,00	4,00	0,682	-0,017	24,0	0,0	*
28.05.2025	70,76	48,29	22,47	35,72	36,26	34,92	35,84	-0,92	6,00	4,00	0,743	-0,019	24,0	0,0	
29.05.2025	70,86	49,24	21,62	28,18	30,04	27,56	29,68	-2,12	6,00	4,00	0,494	-0,091	24,0	0,0	*
30.05.2025	71,12	49,40	21,72	32,58	33,29	31,85	32,87	-1,02	6,00	4,00	0,644	-0,024	24,0	0,0	*
31.05.2025	70,82	48,94	21,88	34,52	35,09	33,75	34,66	-0,91	6,00	4,00	0,693	-0,020	24,0	0,0	*
01.06.2025	71,17	49,21	21,96	32,70	33,17	31,96	32,76	-0,80	6,00	4,00	0,663	-0,015	24,0	0,0	
02.06.2025	70,73	49,65	21,08	32,07	32,51	31,35	32,12	-0,77	6,00	4,00	0,623	-0,013	24,0	0,0	
03.06.2025	71,02	49,65	21,37	32,19	32,69	31,46	32,27	-0,81	6,00	4,00	0,634	-0,017	24,0	0,0	*
04.06.2025	70,57	52,33	18,24	22,01	22,37	21,51	22,11	-0,60	6,00	4,00	0,363	-0,011	24,0	0,0	*
05.06.2025	70,80	51,03	19,77	31,15	31,55	30,45	31,16	-0,71	6,00	4,00	0,566	-0,017	24,0	0,0	*
06.06.2025	70,89	54,65	16,24	42,50	43,11	41,54	42,53	-0,99	6,00	4,00	0,621	-0,027	24,0	0,0	
07.06.2025	71,13	54,69	16,44	42,63	43,29	41,67	42,71	-1,04	6,00	4,00	0,629	-0,033	24,0	0,0	
08.06.2025	70,84	52,85	17,99	42,42	42,99	41,46	42,44	-0,98	6,00	4,00	0,695	-0,027	24,0	0,0	
09.06.2025	70,61	53,66	16,95	42,30	42,87	41,34	42,31	-0,97	6,00	4,00	0,651	-0,028	24,0	0,0	
10.06.2025	70,46	53,76	16,70	42,21	42,78	41,25	42,22	-0,97	6,00	4,00	0,640	-0,026	24,0	0,0	
11.06.2025	70,90	53,93	16,97	42,41	42,93	41,45	42,36	-0,91	6,00	4,00	0,655	-0,024	24,0	0,0	
12.06.2025	70,82	52,85	17,97	42,40	42,93	41,44	42,39	-0,95	6,00	4,00	0,696	-0,027	24,0	0,0	
13.06.2025	70,97	53,12	17,85	42,46	42,96	41,50	42,39	-0,89	6,00	4,00	0,695	-0,025	24,0	0,0	
14.06.2025	70,51	54,18	16,33	42,31	42,87	41,35	42,31	-0,96	6,00	4,00	0,626	-0,029	24,0	0,0	
15.06.2025	71,15	53,83	17,32	42,46	43,08	41,50	42,52	-1,02	6,00	4,00	0,666	-0,032	24,0	0,0	
16.06.2025	71,09	53,15	17,94	42,13	42,86	41,17	42,29	-1,12	6,00	4,00	0,682	-0,035	24,0	0,0	
17.06.2025	70,80	52,95	17,85	41,95	42,80	40,99	42,23	-1,24	6,00	4,00	0,669	-0,041	24,0	0,0	*
18.06.2025	70,32	52,93	17,39	40,40	41,33	39,47	40,78	-1,31	6,00	4,00	0,618	-0,045	24,0	0,0	*
19.06.2025	70,11	52,64	17,47	39,86	40,83	38,96	40,29	-1,33	6,00	4,00	0,610	-0,048	24,0	0,0	*
20.06.2025	71,04	53,69	17,35	41,92	42,91	40,96	42,35	-1,39	6,00	4,00	0,640	-0,054	24,0	0,0	*
21.06.2025	70,93	52,83	18,10	41,91	42,76	40,95	42,20	-1,25	6,00	4,00	0,679	-0,042	24,0	0,0	*
22.06.2025	70,85	53,73	17,12	41,92	42,74	40,96	42,18	-1,22	6,00	4,00	0,635	-0,043	24,0	0,0	
23.06.2025	71,06	54,21	16,85	42,34	43,25	41,38	42,66	-1,28	6,00	4,00	0,628	-0,046	24,0	0,0	*
Средние:	70,80	51,75	19,05	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1205,00	1226,20	1177,82	1210,55	-32,73	---	---	20,504	-0,943	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2025	41340,66	41877,77	40383,26	41487,79	-1104,53	1074,802	-34,917	13923,0	12,0
23.06.2025	42545,66	43103,97	41561,08	42698,34	-1137,26	1095,306	-35,860	14691,0	12,0
Итого:	1205,00	1226,20	1177,82	1210,55	-32,73	20,504	-0,943	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

