

#92309#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2024 0:00:00 - 23.08.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема изменений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qd	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2024	69,30	48,95	20,35	30,10	31,28	29,43	30,96	-1,53	6,00	4,00	0,524	-0,052	24,0	0,0	*
24.07.2024	70,29	49,13	21,16	28,12	29,60	27,48	29,29	-1,81	6,00	4,00	0,492	-0,064	24,0	0,0	*
25.07.2024	69,13	49,01	20,12	30,67	32,37	30,01	32,01	-2,00	6,00	4,00	0,505	-0,075	24,0	0,0	*
26.07.2024	68,97	49,37	19,60	30,21	31,75	29,55	31,36	-1,81	6,00	4,00	0,487	-0,064	24,0	0,0	*
27.07.2024	69,14	49,21	19,93	29,38	30,77	28,72	30,44	-1,72	6,00	4,00	0,485	-0,059	24,0	0,0	*
28.07.2024	68,65	48,61	20,04	32,02	33,24	31,34	32,86	-1,52	6,00	4,00	0,555	-0,051	24,0	0,0	*
29.07.2024	68,69	48,51	20,18	32,94	33,93	32,25	33,53	-1,28	6,00	4,00	0,589	-0,038	24,0	0,0	*
30.07.2024	68,97	49,37	19,60	30,14	31,03	29,50	30,69	-1,19	6,00	4,00	0,520	-0,037	24,0	0,0	*
31.07.2024	68,88	48,92	19,96	31,68	32,47	30,97	32,09	-1,12	6,00	4,00	0,563	-0,027	24,0	0,0	*
01.08.2024	69,05	49,26	19,79	30,25	30,94	29,61	30,59	-0,98	6,00	4,00	0,538	-0,023	24,0	0,0	*
02.08.2024	68,65	49,92	18,73	31,62	32,36	30,95	31,98	-1,03	6,00	4,00	0,529	-0,025	24,0	0,0	*
03.08.2024	68,91	48,71	20,20	32,41	33,35	31,73	32,97	-1,24	6,00	4,00	0,582	-0,036	24,0	0,0	*
04.08.2024	69,03	49,14	19,89	32,41	33,39	31,71	33,00	-1,29	6,00	4,00	0,568	-0,041	24,0	0,0	*
05.08.2024	69,10	48,66	20,44	31,76	32,70	31,07	32,30	-1,23	6,00	4,00	0,575	-0,037	24,0	0,0	*
06.08.2024	68,21	49,49	18,72	31,85	32,76	31,16	32,40	-1,24	6,00	4,00	0,524	-0,036	24,0	0,0	*
07.08.2024	68,91	48,70	20,21	32,52	33,62	31,83	33,22	-1,39	6,00	4,00	0,575	-0,042	24,0	0,0	*
08.08.2024	68,85	49,36	19,49	30,83	31,79	30,18	31,43	-1,25	6,00	4,00	0,527	-0,038	24,0	0,0	*
09.08.2024	68,86	49,42	19,44	30,70	31,47	30,04	31,09	-1,05	6,00	4,00	0,533	-0,025	24,0	0,0	*
10.08.2024	68,54	49,10	19,44	31,93	32,72	31,26	32,32	-1,06	6,00	4,00	0,557	-0,027	24,0	0,0	*
11.08.2024	68,57	48,89	19,68	31,97	32,69	31,30	32,30	-1,00	6,00	4,00	0,571	-0,024	24,0	0,0	*
12.08.2024	68,87	49,14	19,73	32,22	32,97	31,50	32,58	-1,08	6,00	4,00	0,571	-0,029	24,0	0,0	*
13.08.2024	68,91	49,12	19,79	30,94	31,51	30,28	31,16	-0,88	6,00	4,00	0,558	-0,019	24,0	0,0	*
14.08.2024	68,99	49,09	19,90	30,58	31,25	29,93	30,92	-0,99	6,00	4,00	0,547	-0,024	24,0	0,0	*
15.08.2024	69,48	48,52	20,96	31,35	31,89	30,67	31,54	-0,87	6,00	4,00	0,601	-0,018	24,0	0,0	*
16.08.2024	69,24	49,19	20,05	30,37	30,97	29,70	30,61	-0,91	6,00	4,00	0,552	-0,019	24,0	0,0	*
17.08.2024	69,12	49,38	19,74	29,92	30,55	29,31	30,20	-0,89	6,00	4,00	0,533	-0,022	24,0	0,0	*
18.08.2024	69,06	48,75	20,31	31,70	32,39	31,02	32,00	-0,98	6,00	4,00	0,585	-0,022	24,0	0,0	*
19.08.2024	69,22	49,00	20,22	30,85	31,55	30,18	31,21	-1,03	6,00	4,00	0,562	-0,025	24,0	0,0	*
20.08.2024	69,03	49,31	19,72	30,00	30,71	29,36	30,36	-1,00	6,00	4,00	0,531	-0,025	24,0	0,0	*
21.08.2024	69,10	48,82	20,28	31,47	32,00	30,79	31,64	-0,85	6,00	4,00	0,583	-0,015	24,0	0,0	*
22.08.2024	69,03	48,90	20,13	30,78	31,30	30,12	30,93	-0,81	6,00	4,00	0,568	-0,015	24,0	0,0	*
23.08.2024	69,57	49,00	20,57	30,89	31,42	30,20	31,05	-0,85	6,00	4,00	0,582	-0,017	24,0	0,0	*
Средние:	69,01	49,06	19,95	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	994,58	1022,74	973,15	1011,03	-37,88	---	---	17,572	-1,071	768,0	0,0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qd	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.07.2024	19882,03	20135,07	19413,10	19947,99	-534,89	531,560	-17,174	6632,0	7,0
23.08.2024	20876,61	21157,81	20386,25	20959,02	-572,77	549,132	-18,245	7400,0	7,0
Итого:	994,58	1022,74	973,15	1011,03	-37,88	17,572	-1,071	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

