

#30577#

Отчет о суточных параметрах
(23.08.2023 0:00:00 - 23.09.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qд	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2023	70,34	48,40	21,94	27,75	27,00	27,11	26,75	0,36	6,00	4,00	0,614	0,015	24,0	0,0	
24.08.2023	71,00	49,01	21,99	26,03	25,28	25,43	25,04	0,39	6,00	4,00	0,578	0,018	24,0	0,0	
25.08.2023	71,19	48,60	22,59	26,45	25,73	25,86	25,49	0,37	6,00	4,00	0,603	0,016	24,0	0,0	
26.08.2023	70,97	48,69	22,28	26,85	26,27	26,22	26,03	0,19	6,00	4,00	0,593	0,006	24,0	0,0	
27.08.2023	71,64	48,70	22,94	25,53	25,00	24,93	24,76	0,17	6,00	4,00	0,579	0,004	24,0	0,0	
28.08.2023	70,05	49,09	20,96	27,33	26,81	26,73	26,56	0,17	6,00	4,00	0,568	0,007	24,0	0,0	
29.08.2023	70,04	48,74	21,30	28,16	27,61	27,52	27,35	0,17	6,00	4,00	0,597	0,007	24,0	0,0	
30.08.2023	65,69	51,23	14,46	37,15	36,65	36,42	36,22	0,20	6,00	4,00	0,537	0,013	24,0	0,0	
31.08.2023	68,92	48,59	20,33	30,24	29,84	29,57	29,53	0,04	6,00	4,00	0,602	0,003	24,0	0,0	
01.09.2023	68,81	48,90	19,91	29,67	29,13	29,01	28,86	0,15	6,00	4,00	0,585	0,007	24,0	0,0	
02.09.2023	69,65	48,84	20,81	30,01	29,42	29,36	29,12	0,24	6,00	4,00	0,624	0,010	24,0	0,0	
03.09.2023	69,82	47,66	22,16	30,75	30,16	30,08	29,87	0,21	6,00	4,00	0,677	0,009	24,0	0,0	
04.09.2023	69,05	48,36	20,69	30,99	30,38	30,34	30,06	0,28	6,00	4,00	0,642	0,013	24,0	0,0	
05.09.2023	69,32	48,86	20,46	29,11	28,47	28,49	28,20	0,29	6,00	4,00	0,596	0,014	24,0	0,0	
06.09.2023	69,72	48,64	21,08	30,88	30,25	30,21	29,95	0,26	6,00	4,00	0,649	0,011	24,0	0,0	
07.09.2023	70,08	48,21	21,87	29,34	28,79	28,68	28,51	0,17	6,00	4,00	0,635	0,007	24,0	0,0	
08.09.2023	69,74	48,61	21,13	30,26	29,74	29,61	29,45	0,16	6,00	4,00	0,634	0,007	24,0	0,0	
09.09.2023	69,80	48,99	20,81	28,76	28,26	28,14	27,99	0,15	6,00	4,00	0,593	0,005	24,0	0,0	
10.09.2023	69,97	48,49	21,48	28,90	28,42	28,28	28,15	0,13	6,00	4,00	0,615	0,006	24,0	0,0	
11.09.2023	69,95	48,67	21,28	28,08	27,62	27,48	27,36	0,12	6,00	4,00	0,592	0,009	24,0	0,0	
12.09.2023	70,36	49,07	21,29	26,92	26,49	26,31	26,24	0,07	6,00	4,00	0,566	0,003	24,0	0,0	
13.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	69,81	48,78	21,04	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	609,16	597,32	595,78	591,49	4,29	---	---	12,679	0,190	504,0	0,0	

Окч О.О.В. Котелко

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qд	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.08.2023	23110,73	22806,69	22578,45	22600,78	-22,33	616,607	1,570	10058,0	12,0
22.09.2023	23719,89	23404,01	23174,23	23192,27	-18,04	629,286	1,760	10562,0	12,0
Итого:	609,16	597,32	595,78	591,49	4,29	12,679	0,190	504,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации
