

#125968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Нарвская 87, Калининград
4395
9815
ТВ7 (АСЦП)
22187326
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,596	0	101,17	98,81	0	98,84	97,61	0	24	0	71,8	51	0,46	0,27	6,8
25.03.2025	8,585	0	100,75	98,39	0	98,422	97,204	0	24	0	71,8	51	0,46	0,27	5,5
26.03.2025	8,575	0	102,28	99,9	0	99,935	98,683	0	24	0	71,6	51,2	0,47	0,27	4,4
27.03.2025	8,59	0	101,87	99,51	0	99,528	98,299	0	24	0	71,6	51,1	0,46	0,27	6,9
28.03.2025	8,543	0	103,17	100,77	0	100,796	99,518	0	24	0	71,7	51,5	0,47	0,27	5,7
29.03.2025	8,458	0	103,29	100,76	0	100,921	99,5	0	24	0	71,6	51,7	0,47	0,27	8,9
30.03.2025	8,397	0	102,7	100,21	0	100,35	98,968	0	24	0	71,5	51,6	0,47	0,27	9,9
31.03.2025	8,433	0	101,9	99,48	0	99,569	98,254	0	24	0	71,5	51,3	0,47	0,27	6,8
01.04.2025	8,526	0	98,97	96,49	0	96,698	95,335	0	24	0	71,6	50,6	0,45	0,27	5,9
02.04.2025	8,42	0	97,4	95,04	0	95,163	93,905	0	24	0	71,6	50,5	0,45	0,27	-
03.04.2025	8,324	0	99,23	96,93	0	96,959	95,751	0	24	0	71,5	51	0,45	0,27	-
04.04.2025	8,299	0	98,93	96,66	0	96,661	95,476	0	24	0	71,6	51,1	0,45	0,27	-
05.04.2025	8,556	0	95,18	92,95	0	92,953	91,846	0	24	0	72,4	50,4	0,44	0,28	-
06.04.2025	9,039	0	93,78	91,59	0	91,471	90,483	0	24	0	74,5	50,9	0,44	0,28	-
07.04.2025	8,795	0	95,98	93,76	0	93,695	92,628	0	24	0	73,2	50,8	0,44	0,27	-
08.04.2025	8,499	0	95,63	93,41	0	93,426	92,315	0	24	0	71,8	50,1	0,44	0,27	-
09.04.2025	8,494	0	95,84	93,64	0	93,634	92,544	0	24	0	71,7	50,1	0,44	0,27	-
10.04.2025	8,58	0	94,33	92,13	0	92,133	91,058	0	24	0	72,2	50	0,44	0,28	-
11.04.2025	8,472	0	96,5	94,27	0	94,288	93,16	0	24	0	71,6	50,1	0,45	0,27	-
12.04.2025	8,475	0	97,35	95,14	0	95,111	94,006	0	24	0	71,7	50,5	0,45	0,27	-
13.04.2025	8,303	0	99,57	97,35	0	97,284	96,16	0	24	0	71,6	51,3	0,45	0,27	-
14.04.2025	7,728	0	90,45	88,38	0	88,365	87,307	0	24	0	71,8	50,9	0,42	0,26	-
15.04.2025	7,52	0	86,14	84,13	0	84,174	83,141	0	24	0	71,4	50,1	0,39	0,25	-
16.04.2025	4,771	0	54,35	53,1	0	53,102	52,475	0	24	0	71,6	50,2	0,32	0,18	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,4	25,4	0	0,08	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,9	0	0,06	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,9	0	0,06	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	22	0	0,06	-
Итого:	198,978	0	2306,76	2252,8	0	2253,478	2225,626	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,525														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3073,126	33429,34	32629,16	0	32611,853	32221,927	0	12015	167
20.04.2025	3272,105	35736,1	34881,96	0	34865,331	34447,556	0	12687	167

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:19:57