

#133686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9816

ТВ7 (АСЦП)

22187326

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,423	0	35,97	30,06	0	35,312	29,649	0	24	0	62,8	54,3	0	0,39	-
25.05.2025	2,479	0	35,97	29,8	0	35,31	29,392	0	24	0	62,9	54,4	0	0,41	-
26.05.2025	2,576	0	36,66	30,03	0	35,992	29,617	0	24	0	62,8	54,4	0	0,39	-
27.05.2025	2,133	0	38,21	31,03	0	37,679	30,698	0	24	0	52,1	46,4	0	0,31	-
28.05.2025	2,403	0	35,68	29,74	0	35,033	29,335	0	24	0	62,6	54,2	0	0,42	-
29.05.2025	2,397	0	30,97	24,94	0	30,411	24,619	0	24	0	62,5	52,7	0	0,34	-
30.05.2025	2,227	0	31,44	26,24	0	30,871	25,898	0	24	0	62,5	52,9	0	0,42	-
31.05.2025	2,229	0	33,01	27,77	0	32,421	27,408	0	24	0	62	52,9	0	0,39	-
01.06.2025	2,478	0	33,74	27,46	0	33,128	27,096	0	24	0	62,6	53,5	0	0,42	-
02.06.2025	1,94	0	25,4	20,28	0	24,956	20,025	0	24	0	61,2	51,8	0	0,28	-
03.06.2025	2,27	0	27,37	21,71	0	26,875	21,441	0	24	0	62,4	51,6	0	0,31	-
04.06.2025	1,694	0	22,43	18,15	0	22,036	17,924	0	24	0	61,5	51,8	0	0,25	-
05.06.2025	1,807	0	26,94	22,42	0	26,46	22,123	0	24	0	61,9	53,5	0	0,28	-
06.06.2025	2,29	0	35,8	30,34	0	35,153	29,927	0	24	0	62,5	54,2	0	0,36	-
07.06.2025	2,376	0	36,97	31,13	0	36,302	30,701	0	24	0	62,5	54,4	0	0,37	-
08.06.2025	2,397	0	39,53	33,72	0	38,815	33,249	0	24	0	62,5	54,9	0	0,38	-
09.06.2025	2,339	0	39,13	33,62	0	38,422	33,152	0	24	0	62,4	54,7	0	0,29	-
10.06.2025	2,338	0	38,5	33,04	0	37,803	32,584	0	24	0	62,5	54,6	0	0,37	-
11.06.2025	1,739	0	31,1	27,06	0	30,563	26,701	0	24	0	60,8	53,2	0	0,27	-
12.06.2025	2,354	0	40,49	35,12	0	39,756	34,63	0	24	0	62,6	54,8	0	0,32	-
13.06.2025	2,39	0	40,35	34,8	0	39,618	34,315	0	24	0	62,6	54,7	0	0,39	-
14.06.2025	2,397	0	40,18	34,59	0	39,451	34,11	0	24	0	62,6	54,8	0	0,4	-
15.06.2025	2,408	0	40,31	34,6	0	39,576	34,115	0	24	0	62,6	54,9	0	0,42	-
16.06.2025	2,146	0	39,53	34,9	0	38,812	34,411	0	24	0	62,6	55	0	0,4	-
17.06.2025	2,292	0	39,84	34,59	0	39,117	34,103	0	24	0	62,6	54,9	0	0,36	-
18.06.2025	2,276	0	39,78	34,59	0	39,058	34,105	0	24	0	62,6	55	0	0,38	-
19.06.2025	2,222	0	40,17	35,06	0	39,461	34,58	0	24	0	61,6	54,2	0	0,31	-
20.06.2025	2,228	0	40,42	35,5	0	39,688	35,001	0	24	0	62,6	55	0	0,38	-
21.06.2025	2,321	0	40,15	34,81	0	39,422	34,324	0	24	0	62,6	54,9	0	0,41	-
22.06.2025	2,369	0	40,4	34,8	0	39,666	34,311	0	24	0	62,6	55	0	0,37	-
23.06.2025	2,248	0	40,06	35	0	39,333	34,508	0	24	0	62,6	55	0	0,4	-
Итого:	70,186	0	1116,5	946,9	0	1096,5	934,052	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,764														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1238,944	19646,26	16716,91	0	19290,918	16486,542	0	0	0
23.06.2025	1309,13	20762,76	17663,81	0	20387,418	17420,592	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:48:50