

#142130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 87, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9816  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 22187326  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2025 | 2,244   | 0         | 39,56   | 34,52   | 0       | 38,843  | 34,035 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,9   | 0       | 0,35    | -           |
| 25.06.2025 | 2,435   | 0         | 40,37   | 34,49   | 0       | 39,638  | 34,005 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,9   | 0       | 0,3     | -           |
| 26.06.2025 | 2,156   | 0         | 37,68   | 32,96   | 0       | 36,995  | 32,504 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,7   | 0       | 0,4     | -           |
| 27.06.2025 | 2,232   | 0         | 33,86   | 28,68   | 0       | 33,247  | 28,296 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,6   | 0       | 0,31    | -           |
| 28.06.2025 | 2,195   | 0         | 33,68   | 28,7    | 0       | 33,069  | 28,317 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,6   | 0       | 0,34    | -           |
| 29.06.2025 | 2,255   | 0         | 34,08   | 28,82   | 0       | 33,464  | 28,434 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,33    | -           |
| 30.06.2025 | 2,138   | 0         | 33,61   | 28,85   | 0       | 33,003  | 28,464 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,6   | 0       | 0,36    | -           |
| 01.07.2025 | 2,192   | 0         | 33,77   | 28,71   | 0       | 33,16   | 28,328 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,49    | -           |
| 02.07.2025 | 2,139   | 0         | 33,45   | 28,58   | 0       | 32,843  | 28,196 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,8   | 0       | 0,5     | -           |
| 03.07.2025 | 1,979   | 0         | 32,87   | 28,65   | 0       | 32,274  | 28,262 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,9   | 0       | 0,41    | -           |
| 04.07.2025 | 1,897   | 0         | 32,32   | 28,49   | 0       | 31,735  | 28,107 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,32    | -           |
| 05.07.2025 | 1,926   | 0         | 32,45   | 28,52   | 0       | 31,863  | 28,14  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,44    | -           |
| 06.07.2025 | 2,191   | 0         | 33,53   | 28,4    | 0       | 32,922  | 28,019 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,8   | 0       | 0,46    | -           |
| 07.07.2025 | 1,994   | 0         | 32,69   | 28,38   | 0       | 32,098  | 27,999 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,9   | 0       | 0,43    | -           |
| 08.07.2025 | 2,058   | 0         | 33,09   | 28,55   | 0       | 32,49   | 28,165 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,9   | 0       | 0,39    | -           |
| 09.07.2025 | 2,083   | 0         | 33,13   | 28,49   | 0       | 32,53   | 28,107 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,8   | 0       | 0,31    | -           |
| 10.07.2025 | 2,08    | 0         | 32,9    | 28,33   | 0       | 32,306  | 27,949 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,6   | 0       | 0,29    | -           |
| 11.07.2025 | 2,003   | 0         | 32,55   | 28,29   | 0       | 31,96   | 27,912 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,41    | -           |
| 12.07.2025 | 2,126   | 0         | 32,92   | 28,12   | 0       | 32,323  | 27,744 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,7   | 0       | 0,43    | -           |
| 13.07.2025 | 2,168   | 0         | 33,4    | 28,4    | 0       | 32,794  | 28,018 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 53,8   | 0       | 0,45    | -           |
| 14.07.2025 | 1,997   | 0         | 32,67   | 28,36   | 0       | 32,077  | 27,977 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 53,9   | 0       | 0,47    | -           |
| 15.07.2025 | 2,123   | 0         | 33,53   | 28,65   | 0       | 32,923  | 28,261 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 16.07.2025 | 2,038   | 0         | 32,96   | 28,46   | 0       | 32,361  | 28,075 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 54     | 0       | 0,36    | -           |
| 17.07.2025 | 2,066   | 0         | 32,86   | 28,2    | 0       | 32,266  | 27,821 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,9   | 0       | 0,42    | -           |
| 18.07.2025 | 1,955   | 0         | 32,43   | 28,28   | 0       | 31,843  | 27,901 | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 53,9   | 0       | 0,37    | -           |
| 19.07.2025 | 1,947   | 0         | 32,4    | 28,3    | 0       | 31,811  | 27,917 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54     | 0       | 0,42    | -           |
| 20.07.2025 | 2,077   | 0         | 32,86   | 28,08   | 0       | 32,264  | 27,701 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,1   | 0       | 0,42    | -           |
| 21.07.2025 | 1,81    | 0         | 31,87   | 28,22   | 0       | 31,292  | 27,838 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,1   | 0       | 0,45    | -           |
| 22.07.2025 | 1,976   | 0         | 32,68   | 28,27   | 0       | 32,087  | 27,884 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,3   | 0       | 0,43    | -           |
| 23.07.2025 | 1,913   | 0         | 31,85   | 27,74   | 0       | 31,273  | 27,364 | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 54,1   | 0       | 0,38    | -           |
| Итого:     | 62,393  | 0         | 1008,02 | 869,49  | 0       | 989,754 | 857,74 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 14,902  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2025 | 1309,13  | 20762,76 | 17663,81 | 0      | 20387,418 | 17420,592 | 0     | 0       | 0      |
| 23.07.2025 | 1371,522 | 21770,78 | 18533,3  | 0      | 21377,176 | 18278,335 | 0     | 0       | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.07.2025 7:44:43