

#144999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9816

ТВ7 (АСЦП)

22187326

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,937	0	31,9	27,74	0	31,321	27,364	0	24	0	62,5	53,9	0	0,35	-
25.07.2025	1,994	0	32,19	27,76	0	31,606	27,384	0	24	0	62,5	54	0	0,39	-
26.07.2025	1,973	0	32,1	27,72	0	31,516	27,345	0	24	0	62,6	54	0	0,41	-
27.07.2025	1,988	0	32,29	27,83	0	31,703	27,451	0	24	0	62,6	54,1	0	0,4	-
28.07.2025	2,118	0	32,8	27,77	0	32,206	27,393	0	24	0	62,6	54,1	0	0,4	-
29.07.2025	2,004	0	31,95	27,46	0	31,373	27,089	0	24	0	62,5	53,9	0	0,32	-
30.07.2025	1,942	0	32,27	28,1	0	31,686	27,72	0	24	0	62,5	53,9	0	0,34	-
31.07.2025	1,953	0	32,23	28,04	0	31,646	27,66	0	24	0	62,5	53,9	0	0,39	-
01.08.2025	1,983	0	32,24	27,88	0	31,657	27,505	0	24	0	62,5	53,9	0	0,39	-
02.08.2025	1,873	0	31,72	27,85	0	31,146	27,475	0	24	0	62,5	53,9	0	0,39	-
03.08.2025	1,992	0	32,49	28,09	0	31,901	27,709	0	24	0	62,6	54	0	0,4	-
04.08.2025	1,95	0	32,08	27,87	0	31,499	27,493	0	24	0	62,5	53,9	0	0,37	-
05.08.2025	2,151	0	33,11	28,04	0	32,511	27,661	0	24	0	62,5	54	0	0,37	-
06.08.2025	1,961	0	32,2	28,02	0	31,618	27,643	0	24	0	62,5	53,8	0	0,31	-
07.08.2025	2,079	0	32,69	28,02	0	32,099	27,641	0	24	0	62,5	53,8	0	0,34	-
08.08.2025	2,012	0	32,39	28,04	0	31,802	27,663	0	24	0	62,5	53,8	0	0,37	-
09.08.2025	2,073	0	32,76	28,13	0	32,166	27,751	0	24	0	62,5	53,8	0	0,39	-
10.08.2025	2,183	0	33,03	27,9	0	32,433	27,524	0	24	0	62,5	53,8	0	0,33	-
11.08.2025	2,083	0	32,88	28,12	0	32,289	27,744	0	24	0	62,2	53,6	0	0,31	-
12.08.2025	1,841	0	32,2	28,14	0	31,642	27,776	0	24	0	60,8	52,7	0	0,33	-
13.08.2025	2,044	0	33,83	29,32	0	33,217	28,921	0	24	0	62,6	54,2	0	0,4	-
14.08.2025	1,985	0	32,95	28,58	0	32,354	28,189	0	24	0	62,5	54,2	0	0,39	-
15.08.2025	1,934	0	32,46	28,24	0	31,871	27,856	0	24	0	62,6	54,2	0	0,39	-
16.08.2025	1,958	0	32,5	28,21	0	31,912	27,827	0	24	0	62,5	54,2	0	0,33	-
17.08.2025	1,969	0	32,42	28,15	0	31,833	27,766	0	24	0	62,5	54	0	0,31	-
18.08.2025	1,935	0	32,12	28,02	0	31,538	27,642	0	24	0	62,5	53,9	0	0,32	-
19.08.2025	2,079	0	32,77	28,04	0	32,177	27,663	0	24	0	62,5	53,9	0	0,4	-
20.08.2025	2,136	0	33,22	28,24	0	32,618	27,857	0	24	0	62,5	53,9	0	0,34	-
21.08.2025	2,047	0	32,77	28,27	0	32,176	27,89	0	24	0	62,6	53,9	0	0,37	-
22.08.2025	1,857	0	31,92	28,23	0	31,344	27,851	0	24	0	62,5	53,7	0	0,32	-
23.08.2025	2,016	0	32	27,63	0	31,42	27,261	0	24	0	62,5	53,6	0	0,31	-
Итого:	62,05	0	1006,48	869,45	0	988,28	857,714	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,82														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1371,522	21770,78	18533,3	0	21377,176	18278,335	0	0	0
23.08.2025	1433,572	22777,26	19402,75	0	22365,455	19136,048	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:27:59