

#148445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9816

ТВ7 (АСЦП)

22187326

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,154	0	32,36	27,39	0	31,779	27,028	0	24	0	62,2	53,2	0	0,25	-
25.08.2025	2,193	0	32,46	27,33	0	31,879	26,971	0	24	0	62,2	53,1	0	0,27	-
26.08.2025	2,285	0	32,52	27,01	0	31,936	26,657	0	24	0	62,2	53	0	0,3	-
27.08.2025	2,239	0	32,61	27,2	0	32,034	26,848	0	24	0	61,6	52,6	0	0,31	-
28.08.2025	1,986	0	31,47	27,26	0	30,901	26,898	0	24	0	62,5	53,3	0	0,35	-
29.08.2025	2,094	0	31,82	27,09	0	31,243	26,732	0	24	0	62,5	53,5	0	0,4	-
30.08.2025	2,174	0	32,15	27,01	0	31,568	26,651	0	24	0	62,5	53,5	0	0,41	-
31.08.2025	2,238	0	32,48	27,04	0	31,891	26,678	0	24	0	62,5	53,6	0	0,41	-
01.09.2025	2,044	0	31,58	26,97	0	31,008	26,611	0	24	0	62,5	53,5	0	0,41	-
02.09.2025	2,183	0	32,16	26,9	0	31,578	26,54	0	24	0	62,5	53,7	0	0,42	-
03.09.2025	2,254	0	32,36	26,77	0	31,774	26,412	0	24	0	62,5	53,7	0	0,4	-
04.09.2025	2,196	0	32,01	26,65	0	31,431	26,293	0	24	0	62,5	53,7	0	0,41	-
05.09.2025	2,058	0	31,42	26,63	0	30,853	26,274	0	24	0	62,5	53,7	0	0,4	-
06.09.2025	2,053	0	31,33	26,54	0	30,765	26,184	0	24	0	62,4	53,7	0	0,35	-
07.09.2025	2,299	0	32,52	26,7	0	31,932	26,342	0	24	0	62,5	53,8	0	0,36	-
08.09.2025	2,176	0	31,95	26,67	0	31,373	26,313	0	24	0	62,5	53,7	0	0,39	-
09.09.2025	2,071	0	31,38	26,54	0	30,811	26,185	0	24	0	62,5	53,7	0	0,37	-
10.09.2025	2,098	0	31,33	26,42	0	30,762	26,069	0	24	0	62,5	53,5	0	0,35	-
11.09.2025	2,158	0	31,26	26,08	0	30,694	25,733	0	24	0	62,5	53,5	0	0,33	-
12.09.2025	2,157	0	31,42	26,25	0	30,852	25,901	0	24	0	62,5	53,5	0	0,34	-
13.09.2025	2,193	0	31,58	26,28	0	31,008	25,929	0	24	0	62,5	53,5	0	0,34	-
14.09.2025	2,381	0	32,52	26,4	0	31,931	26,046	0	24	0	62,5	53,6	0	0,33	-
15.09.2025	2,07	0	31,12	26,36	0	30,558	26,01	0	24	0	62,5	53,4	0	0,32	-
16.09.2025	2,019	0	30,87	26,36	0	30,311	26,01	0	24	0	62,5	53,4	0	0,31	-
17.09.2025	2,185	0	32,42	27,25	0	31,833	26,885	0	24	0	62,4	53,6	0	0,29	-
18.09.2025	2,03	0	30,54	26,01	0	29,989	25,668	0	24	0	62,4	53,2	0	0,28	-
19.09.2025	2,027	0	30,36	25,84	0	29,811	25,501	0	24	0	62,4	53,1	0	0,27	-
20.09.2025	2,106	0	30,74	25,85	0	30,183	25,508	0	24	0	62,5	53,3	0	0,36	-
21.09.2025	2,131	0	31,02	25,93	0	30,46	25,584	0	24	0	62,5	53,5	0	0,39	-
22.09.2025	1,994	0	30,26	25,8	0	29,715	25,458	0	24	0	62,4	53,3	0	0,31	-
23.09.2025	2,26	0	31,28	25,77	0	30,715	25,43	0	24	0	62,4	53,2	0	0,28	-
Итого:	66,506	0	981,3	824,3	0	963,578	813,349	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,885														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1433,572	22777,26	19402,75	0	22365,455	19136,048	0	0	0
23.09.2025	1500,079	23758,56	20227,05	0	23329,033	19949,398	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 8:07:07