

#98719#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9816

ТВ7 (АСЦП)

22187326

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 2,03    | 0         | 34,1    | 29,62   | 0       | 33,478   | 29,211  | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 54,5   | 0       | 0,4     | -           |
| 25.09.2024 | 2,171   | 0         | 34,75   | 29,67   | 0       | 34,117   | 29,262  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 54,5   | 0       | 0,4     | -           |
| 26.09.2024 | 1,706   | 0         | 24,05   | 19,58   | 0       | 23,616   | 19,315  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 54     | 0       | 0,33    | -           |
| 27.09.2024 | 1,77    | 0         | 27,62   | 23,4    | 0       | 27,126   | 23,084  | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 53,8   | 0       | 0,35    | -           |
| 28.09.2024 | 2,191   | 0         | 36,85   | 31,67   | 0       | 36,197   | 31,241  | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 54     | 0       | 0,39    | -           |
| 29.09.2024 | 2,307   | 0         | 36,98   | 31,34   | 0       | 36,324   | 30,918  | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 53,8   | 0       | 0,38    | -           |
| 30.09.2024 | 2,111   | 0         | 36,77   | 32,1    | 0       | 36,118   | 31,67   | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 53,8   | 0       | 0,4     | -           |
| 01.10.2024 | 2,329   | 0         | 37,6    | 31,99   | 0       | 36,938   | 31,564  | 0      | 24       | 0       | 61,6   | 53,5   | 0       | 0,4     | -           |
| 02.10.2024 | 2,333   | 0         | 37,54   | 31,95   | 0       | 36,878   | 31,526  | 0      | 24       | 0       | 61,6   | 53,5   | 0       | 0,4     | -           |
| 03.10.2024 | 2,161   | 0         | 37,06   | 32,32   | 0       | 36,406   | 31,89   | 0      | 24       | 0       | 61,8   | 53,6   | 0       | 0,41    | -           |
| 04.10.2024 | 2,097   | 0         | 37,4    | 33,06   | 0       | 36,728   | 32,611  | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 54     | 0       | 0,4     | -           |
| 05.10.2024 | 2,39    | 0         | 38,44   | 32,9    | 0       | 37,74    | 32,447  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 54,5   | 0       | 0,41    | -           |
| 06.10.2024 | 2,46    | 0         | 38,62   | 32,69   | 0       | 37,922   | 32,246  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 54,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 07.10.2024 | 2,347   | 0         | 38,58   | 33,25   | 0       | 37,879   | 32,792  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 54,5   | 0       | 0,41    | -           |
| 08.10.2024 | 2,111   | 0         | 37,83   | 33,49   | 0       | 37,142   | 33,028  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 54,5   | 0       | 0,41    | -           |
| 09.10.2024 | 2,262   | 0         | 38,53   | 33,33   | 0       | 37,827   | 32,864  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55     | 0       | 0,41    | -           |
| 10.10.2024 | 2,029   | 0         | 37,69   | 33,31   | 0       | 37,005   | 32,841  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 11.10.2024 | 1,965   | 0         | 37,52   | 33,32   | 0       | 36,839   | 32,849  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 55,2   | 0       | 0,41    | -           |
| 12.10.2024 | 2,103   | 0         | 37,88   | 33,12   | 0       | 37,189   | 32,651  | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 55,3   | 0       | 0,4     | -           |
| 13.10.2024 | 2,433   | 0         | 38,99   | 32,66   | 0       | 38,293   | 32,208  | 0      | 24       | 0       | 62     | 54,7   | 0       | 0,39    | -           |
| 14.10.2024 | 2,054   | 0         | 37,62   | 33,02   | 0       | 36,937   | 32,552  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 55,3   | 0       | 0,4     | -           |
| 15.10.2024 | 2,173   | 0         | 37,99   | 32,85   | 0       | 37,301   | 32,384  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,3   | 0       | 0,4     | -           |
| 16.10.2024 | 2,103   | 0         | 37,62   | 32,76   | 0       | 36,938   | 32,296  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 55,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 17.10.2024 | 1,978   | 0         | 36,95   | 32,73   | 0       | 36,277   | 32,267  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 18.10.2024 | 2,094   | 0         | 37,51   | 32,81   | 0       | 36,827   | 32,347  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 19.10.2024 | 2,036   | 0         | 37,17   | 32,72   | 0       | 36,493   | 32,259  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,2   | 0       | 0,4     | -           |
| 20.10.2024 | 2,376   | 0         | 38,34   | 32,39   | 0       | 37,642   | 31,933  | 0      | 24       | 0       | 62,7   | 55,1   | 0       | 0,4     | -           |
| 21.10.2024 | 2,059   | 0         | 38,06   | 33,5    | 0       | 37,366   | 33,025  | 0      | 24       | 0       | 62,8   | 55,4   | 0       | 0,41    | -           |
| 22.10.2024 | 1,948   | 0         | 38,84   | 34,66   | 0       | 38,135   | 34,164  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 55,6   | 0       | 0,42    | -           |
| 23.10.2024 | 2,026   | 0         | 38,99   | 34,47   | 0       | 38,283   | 33,979  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 55,5   | 0       | 0,42    | -           |
| Итого:     | 64,153  | 0         | 1103,89 | 956,68  | 0       | 1083,961 | 943,424 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 15,323  |           |         |         |         |          |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3  | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2024 | 697,637 | 11138,15 | 9523,22 | 0      | 10937,243 | 9392,126  | 0     | 0       | 0      |
| 23.10.2024 | 761,789 | 12242,04 | 10479,9 | 0      | 12021,205 | 10335,547 | 0     | 0       | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2024 7:56:48