Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 30.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель

ЖЭУ-23, ООО, УК

Адрес потребителя

Нарвская 87, Калининград

Абонентский номер

4395

Заводской номер счётчика 22187326	Показания прибора, ГДж 11.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 30.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	332,714	216,104	116.61	27.852
Количество тепловой энергии, система 2	77,929	51,701	26.228	6.264

Подпись исполнителя



#49002#

Отчёт за период с 30.11.2023 по 11.12.2023.

Номер абонента

4395

Порядковый номер

0

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

22187326

Номер системы

1

Отчёт сформирован

13.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар,	dQ,	dQg,	dV1,	dV2,	dV3,	dM1, т	dM2, т	dM3,	dTNar,	dTtn,	tl,	t2,	p1,	p2,
дата	°C	ГДж	Гкал	м3	м3	м3	uivii, i	uivi2, 1	T	Ч	Ч	°C	°C	МПа	МПа
01.12.2023	-	10,74	0	103,69	100,54	0	100,784	99,135	0	24	0	80,1	54,7	0,47	0,25
02.12.2023	-	10,358	0	102,11	99,04	0	99,33	97,699	0	24	0	78,8	54	0,46	0,25
03.12.2023	-	10,179	0	100,9	97,85	0	98,18	96,532	0	24	0	78,4	53,7	0,46	0,25
04.12.2023	-	10,164	0	100,42	97,38	0	97,733	96,09	0	24	0	78	53,2	0,46	0,25
05.12.2023	-	10,74	0	101,03	97,92	0	98,16	96,557	0	24	0	80,8	54,7	0,46	0,25
06.12.2023	-	11,049	0	96,8	93,71	0	93,927	92,401	0	24	0	82,8	54,7	0,44	0,26
07.12.2023	-	10,874	0	101,07	97,94	0	98,177	96,573	0	24	0	81,1	54,7	0,46	0,25
08.12.2023	-	11,031	0	98,1	95	0	95,235	93,69	0	24	0	82	54,4	0,45	0,26
09.12.2023	-	11,156	0	99,1	95,95	0	96,171	94,602	0	24	0	82,5	54,9	0,45	0,26
10.12.2023	-	10,464	0	99,7	96,63	0	96,947	95,325	0	24	0	79,4	53,7	0,45	0,26
11.12.2023	-	9,856	0	100,11	97,11	0	97,519	95,858	0	24	0	76,6	52,5	0,46	0,26
Итого:	-	116,611	0	1103,03	1069,07	0	1072,163	1054,462	0	264	0	80,05	54,11	0,46	0,25

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3,	М1, т	М2, т	M3,	TNar,	Ttn,
30.11.2023						2185,572	0	535	151
11.12.2023	332,714	3382,44	3283,33	0	3293,542	3240,034	0	799	151

Подпи	101	2501	TATIT	0
подп	106 6	auur	1CH I	a

Представитель теплоснабжения

#49003#

Отчёт за период с 30.11.2023 по 11.12.2023.

Номер абонента

4395

Порядковый номер

0

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

22187326

Номер системы

2.

Отчёт сформирован

13.12.2023

Веломость регистрации параметров:

редомоч	orp b	or no	риц	riri iia	pamer	.pob	•								
Дата	tнар,	dQ,	dQg,	dV1,	dV2,	dV3,	dM1, т	dM2, т	dM3,	dTNar,	dTtn,	t1,	t2,	p1,	p2,
дата	°C	ГДж	Гкал	м3	м3	м3	divii, i	uiviz, i	Т	ч	ч	°C	°C	МПа	МПа
01.12.2023	-	2,238	0	37,8	32,81	0	37,121	32,353	0	24	0.	62,7	54,7	0,52	0,41
02.12.2023	-	2,392	0	38,28	32,59	0	37,592	32,136	0	24	0	62,8	54,8	0,52	0,41
03.12.2023	-	2,467	0	38,85	32,84	0	38,151	32,38	0	24	0	62,8	54,9	0,51	0,4
04.12.2023	-	2,492	0	38,73	32,58	0	38,035	32,126	0	24	0	62,7	54,8	0,52	0,41
05.12.2023	-	2,208	0	37,57	32,65	0	36,895	32,195	0	24	0	62,8	54,9	0,52	0,4
06.12.2023	-	2,327	0	38,15	32,76	0	37,463	32,302	0	24	0	62,7	54,8	0,52	0,4
07.12.2023	-	2,356	0	37,69	32,17	0	37,013	31,725	0	24	0	62,7	54,6	0,52	0,4
08.12.2023	1=1	2,281	0	37,31	32,17	0	36,64	31,728	0	24	0	62,7	54,5	0,52	0,4
09.12.2023	-	2,467	0	38,04	32,12	0	37,358	31,678	0	24	0	62,7	54,5	0,52	0,4
10.12.2023	-	2,649	0	39,04	32,31	0	38,34	31,864	0	24	0	62,7	54,6	0,52	0,4
11.12.2023	-	2,351	0	37,52	32,03	0	36,849	31,589	0	24	0	62,7	54,5	0,52	0,4
Итого:	-	26,228	0	418,98	357,03	0	411,457	352,076	0	264	0	62,73	54,69	0,52	0,4

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	М1, т	М2, т	M3,	TNar, ч	Ttn,
30.11.2023	51,701	858,6	737,47	0	843,169	727,13	0	0	0
11.12.2023	77,929	1277,58	1094,5	0	1254,627	1079,205	0	0	0

Поппись	абонента

Представитель теплоснабжения