

#3184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2023	0,356	13,9	24	0	75,7	53,5	-0,5
22.01.2023	0,361	14	24	0	75,8	53,6	-0,7
23.01.2023	0,359	14,04	24	0	75,8	53,7	-1
24.01.2023	0,363	13,85	24	0	76,2	53,5	-1,5
25.01.2023	0,389	15,98	24	0	76,9	55,9	-1,9
26.01.2023	0,364	14,06	24	0	76,4	54	-1,7
27.01.2023	0,347	13,2	24	0	75,7	53,1	-0,5
28.01.2023	0,346	13,48	24	0	75,7	53,6	-0,9
29.01.2023	0,331	12,64	24	0	75,6	53	0,4
30.01.2023	0,292	10,71	24	0	73,5	50	2
31.01.2023	0,287	11,68	24	0	71,3	49,8	3,1
01.02.2023	0,286	11,53	24	0	71	49,4	-
02.02.2023	0,312	13,55	24	0	72,3	52,2	-
03.02.2023	0,381	18,97	24	0	75,2	57,8	-
04.02.2023	0,423	23,39	24	0	77,4	61,2	-
05.02.2023	0,41	21,54	24	0	77,5	60,3	-
06.02.2023	0,386	17,75	24	0	76,6	57,6	-
07.02.2023	0,351	15,98	24	0	74,5	54,9	-
08.02.2023	0,388	20,26	24	0	75,1	58,3	-
09.02.2023	0,396	22,57	24	0	75,5	59,3	-
10.02.2023	0,345	16,46	24	0	73,1	54,5	-
11.02.2023	0,34	17,52	24	0	71,7	54,2	-
12.02.2023	0,354	23	24	0	72	56,3	-
13.02.2023	0,312	14	24	0	71,2	51,7	-
14.02.2023	0,312	14,98	24	0	71,3	52,1	-
15.02.2023	0,314	14,24	24	0	71,4	52,2	-
16.02.2023	0,333	16,15	24	0	71,7	54	-
17.02.2023	0,282	11,62	24	0	70,8	49,7	-
18.02.2023	0,298	12,43	24	0	70,9	49,9	-
19.02.2023	0,334	16,59	24	0	71,6	53,5	-
20.02.2023	0,326	15,61	24	0	71,6	52,9	-
Итого:	10,678	485,68	744	0	0	0	0
Гкал	9,183						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2023	770,298	34426,87	85564,3
20.02.2023	780,976	34912,55	86308,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2023 7:22:12