

#70872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2024	0,415	27,09	24	0	75,7	61,4	-
22.01.2024	0,299	13,82	24	0	71,2	50,7	-
23.01.2024	0,229	7,91	24	0	68,5	43,4	-
24.01.2024	0,24	8,28	24	0	68,4	43,3	-
25.01.2024	0,276	10,31	24	0	69	45,8	-
26.01.2024	0,307	12,36	24	0	70,5	48,8	-
27.01.2024	0,283	10,81	24	0	69,4	46,7	-
28.01.2024	0,262	9,61	24	0	68,6	44,9	-
29.01.2024	0,28	11,18	24	0	69,2	46,8	-
30.01.2024	0,325	16,86	24	0	70	51,1	-
31.01.2024	0,391	28,9	24	0	71,1	59	-
01.02.2024	0,406	38,28	24	0	71,6	61,2	-
02.02.2024	0,402	35,1	24	0	71,7	61,4	-
03.02.2024	0,361	23,89	24	0	70,7	57,2	-
04.02.2024	0,384	29,16	23,92	128	71,2	59,6	-
05.02.2024	0,369	24,5	24	0	70,7	57,6	-
06.02.2024	0,405	39,73	23,48	128	71,7	62,3	-
07.02.2024	0,406	40,07	24	0	71,8	62,5	-
08.02.2024	0,434	49,91	24	0	74,1	65,7	-
09.02.2024	0,451	54,49	24	0	75	67,4	-
10.02.2024	0,443	49,2	24	0	74,8	66,9	-
11.02.2024	0,401	36,15	24	0	72,6	62,9	-
12.02.2024	0,351	24,94	24	0	70,7	57,9	-
13.02.2024	0,366	27,56	24	0	70,8	59,1	-
14.02.2024	0,33	22,66	24	0	70,2	55,8	-
15.02.2024	0,323	18,58	24	0	69,8	54,5	-
16.02.2024	0,235	10,39	24	0	67,1	46,7	-
17.02.2024	0,313	18,98	24	0	69	53,7	-
18.02.2024	0,389	41,76	24	0	71,5	61,6	-
19.02.2024	0,419	50,3	23,99	128	72,1	64,5	-
20.02.2024	0,388	35,95	24	0	71,8	61,6	-
Итого:	10,883	828,73	743,39	0	0	0	0
Гкал	9,359						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,39

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2024	38,214	3080,15	2484,3
20.02.2024	49,097	3908,88	3227,69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2024 7:21:36