

# #116360#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Козицын Д. В., ИП  
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 1942  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32010  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2025	0,412	53,67	24	0	77,3	70,3	-
22.01.2025	0,411	53	24	0	77,2	70,5	-
23.01.2025	0,413	50,51	24	0	77,2	69,6	-
24.01.2025	0,367	26,63	24	0	75,8	63,5	-
25.01.2025	0,326	18,77	24	0	75	59,3	-
26.01.2025	0,31	15,81	24	0	74,4	57,4	-
27.01.2025	0,296	14,63	24	0	74,1	56,5	-
28.01.2025	0,267	11,62	24	0	73,4	53,3	-
29.01.2025	0,241	9,59	23,99	128	72,9	50,6	-
30.01.2025	0,252	9,78	24	0	73	50,8	-
31.01.2025	0,288	12,94	24	0	74,1	54,6	-
01.02.2025	0,334	17,91	24	0	75	58,8	-
02.02.2025	0,35	20,84	24	0	75,4	60,5	-
03.02.2025	0,361	23,49	24	0	75,7	62,2	-
04.02.2025	0,324	17,39	24	0	75,2	58,6	-
05.02.2025	0,341	21,07	24	0	75,1	60,2	-
06.02.2025	0,3	15,43	23,99	128	73,2	55,8	-
07.02.2025	0,352	26,34	24	0	73,8	61,1	-
08.02.2025	0,42	53,29	24	0	75,9	68,6	-
09.02.2025	0,435	55,49	24	0	77,8	70,6	-
10.02.2025	0,463	59,85	24	0	79,8	73,1	-
11.02.2025	0,471	61,6	24	0	80,1	73,6	-
12.02.2025	0,46	55,08	24	0	79,6	72,2	-
13.02.2025	0,414	48,76	24	0	75,4	68	-
14.02.2025	0,406	49,15	24	0	75,5	67,6	-
15.02.2025	0,436	54,55	24	0	77,4	69,6	-
16.02.2025	0,448	51,99	24	0	78,2	69,5	-
17.02.2025	0,437	49,73	24	0	77,4	69,4	-
18.02.2025	0,403	46,93	24	0	75,9	66,7	-
19.02.2025	0,4	46,44	24	0	75,7	65,6	-
20.02.2025	0,43	47,77	24	0	78,4	68,8	-
Итого:	11,568	1100,05	743,98	0	0	0	0
Гкал	9,948						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,98

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2025	101,58	8193,35	11260,59
20.02.2025	113,148	9293,4	12004,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:23:55