

#79803#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2024	0,32	16,62	24	0	70,6	53,8	4,8
22.03.2024	0,303	15,59	23,7	128	70,2	53	5,6
23.03.2024	0,294	14,44	24	0	69,6	51,6	6,6
24.03.2024	0,334	22,34	24	0	70,8	56,3	3,6
25.03.2024	0,296	18,59	24	0	70	52,9	3,9
26.03.2024	0,269	13,79	24	0	69,4	50,2	5,5
27.03.2024	0,229	10,46	24	128	67,6	45,8	9,1
28.03.2024	0,2	7,66	24	0	66,5	42,8	11,8
29.03.2024	0,197	7,46	24	0	67	43	10,7
30.03.2024	0,134	4,66	24	0	60,1	37,3	13,4
31.03.2024	0,092	3,08	24	0	54,2	33,7	16,7
01.04.2024	0,087	2,93	24	0	52,7	33,4	-
02.04.2024	0,218	8,48	24	0	67,5	44,7	-
03.04.2024	0,36	24,02	24	0	71,5	58,1	-
04.04.2024	0,345	25,79	24	0	71,5	57,2	-
05.04.2024	0,209	8,12	24	0	67,7	43,9	-
06.04.2024	0,215	8	24	0	67,3	43,8	-
07.04.2024	0,155	6,91	24	0	56,1	39,5	-
08.04.2024	0,126	4,43	24	0	61,2	36,6	-
09.04.2024	0,058	1,95	24	0	45	31,1	-
10.04.2024	0,176	6,78	24	0	64,7	41,1	-
11.04.2024	0,18	8,3	24	0	63,4	41,6	-
12.04.2024	0,158	6,01	24	0	63,1	39,9	-
13.04.2024	0,19	7,76	24	0	64,6	43,2	-
14.04.2024	0,195	8,38	24	0	64,3	43,6	-
15.04.2024	0,238	12,84	24	0	65,2	47,3	-
16.04.2024	0,317	21,64	24	0	68,7	55,8	-
17.04.2024	0,276	15,98	24	0	68,4	52,3	-
18.04.2024	0,306	17,52	24	0	70,4	54,4	-
19.04.2024	0,258	15,14	24	0	69,6	49,8	-
20.04.2024	0,307	15,14	24	0	72,1	54	-
Итого:	7,042	360,81	743,7	0	0	0	0
Гкал	6,056						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,7

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2024	58,555	4590,38	3922,78
20.04.2024	65,597	4951,19	4666,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:07:54