

#296541#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,297	37,36	24	0	72,7	62	-
22.03.2026	0,271	32,27	24	0	72	59	-
23.03.2026	0,247	25,46	24	0	71,4	56,2	-
24.03.2026	0,234	17,48	24	0	71,1	54,8	-
25.03.2026	0,212	11,02	24	0	70,5	51,8	-
26.03.2026	0,287	35,64	24	0	72,5	62,3	-
27.03.2026	0,279	41,22	24	0	72,6	62,6	-
28.03.2026	0,261	32,96	24	0	72,4	60,2	-
29.03.2026	0,245	18,63	24	0	71,9	57,8	-
30.03.2026	0,252	28,84	24	0	72,1	59,2	-
31.03.2026	0,278	36,92	24	0	72,7	62,5	-
01.04.2026	0,267	39,3	24	0	72,5	61,5	-
02.04.2026	0,263	35,33	24	0	72,2	60,8	-
03.04.2026	0,283	36,89	24	0	73	63,7	-
04.04.2026	0,277	31,74	24	0	72,9	62,4	-
05.04.2026	0,233	21,78	24	0	71,5	56,8	-
06.04.2026	0,27	20,87	24	0	72,7	60,8	-
07.04.2026	0,288	32,48	24	0	73	63,7	-
08.04.2026	0,297	45,56	23,99	128	73,5	65,9	-
09.04.2026	0,288	37,13	24	0	73,3	64,4	-
10.04.2026	0,265	33,44	24	0	72,5	61,2	-
11.04.2026	0,236	26,73	24	0	70,6	57	-
12.04.2026	0,219	24,93	24	0	70,8	55,4	-
13.04.2026	0,232	24,46	24	0	71,3	56,5	-
14.04.2026	0,212	15,59	24	0	70,8	53,4	-
15.04.2026	0,226	14	24	0	71,1	54,7	-
16.04.2026	0,238	26,76	24	0	70,2	58	-
17.04.2026	0,251	31,29	24	0	71,6	60,2	-
18.04.2026	0,193	20,99	24	0	66,7	52,4	-
19.04.2026	0,18	9,55	24	0	68,8	50,1	-
20.04.2026	0,223	21,8	24	0	70,4	55,9	-
Итого:	7,804	868,42	743,99	0	0	0	0
Гкал	6,711						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	186,924	17365,11	21427,22
20.04.2026	194,728	18233,53	22171,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.04.2026 7:59:05