

#32731#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Козицын Д. В., ИП  
Батальная 54г, Калининград

Заводской номер счётчика 32010	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 30.09.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,4	0	2.4	2.064

Подпись исполнителя



#32730#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента  
 Порядковый номер 1942  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 32010  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
01.10.2023	-	0,001	0,16	24	0	22,9	21
02.10.2023	-	0	0,17	24	0	23,8	21,9
03.10.2023	-	0	0,16	24	0	23,6	21,8
04.10.2023	-	0,001	0,16	24	0	23,5	21,6
05.10.2023	-	0	0,16	24	0	23,6	21,7
06.10.2023	-	0	0,13	24	0	22,6	20,8
07.10.2023	-	0,001	0,1	24	0	21,6	19,9
08.10.2023	-	0	0,09	24	0	21,7	19,9
09.10.2023	-	0	0	12,55	64	17,1	16,1
10.10.2023	-	0	0	24	0	17	15,6
11.10.2023	-	0	0,01	24	0	17,9	16,5
12.10.2023	-	0	0	24	0	20,2	18,6
13.10.2023	-	0	0	24	0	19	17,5
14.10.2023	-	0	0,01	24	0	20,2	18,7
15.10.2023	-	0	0	24	0	19,3	17,6
16.10.2023	-	0	0,01	24	0	17,2	15,6
17.10.2023	-	0,157	7,39	24	0	39,9	30,4
18.10.2023	-	0,342	17,27	24	0	70,5	52,1
19.10.2023	-	0,422	36,65	24	0	71,9	60,5
20.10.2023	-	0,455	51,71	24	0	72,5	64,5
21.10.2023	-	0,429	40,67	24	0	72,3	62,2
22.10.2023	-	0,318	15,52	24	0	70,8	52,7
23.10.2023	-	0,274	12,09	24	0	69,9	49,7
Итого:	-	2,4	182,46	540,55	-	34,74	29,43

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

540,55 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNар, ч
30.09.2023	0	0	0
23.10.2023	2,4	182,46	540,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

