

#3187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2022 | 0,272 | 12,36 | 24 | 0 | 68,6 | 48,5 | - |
| 22.10.2022 | 0,217 | 8,31 | 24 | 0 | 67,4 | 44,2 | - |
| 23.10.2022 | 0,182 | 6,29 | 24 | 0 | 66,1 | 41 | - |
| 24.10.2022 | 0,185 | 6,58 | 24 | 0 | 66,2 | 41,6 | - |
| 25.10.2022 | 0,173 | 5,96 | 24 | 0 | 65,6 | 40,3 | - |
| 26.10.2022 | 0,184 | 6,41 | 24 | 0 | 66,2 | 41,3 | - |
| 27.10.2022 | 0,182 | 6,48 | 24 | 0 | 65,7 | 40,9 | - |
| 28.10.2022 | 0,15 | 5,15 | 24 | 0 | 64 | 37,8 | - |
| 29.10.2022 | 0,173 | 6,01 | 24 | 0 | 65,4 | 40,4 | - |
| 30.10.2022 | 0,176 | 6,14 | 24 | 0 | 65,6 | 40,5 | - |
| 31.10.2022 | 0,181 | 6,36 | 24 | 0 | 66,2 | 41,4 | - |
| 01.11.2022 | 0,186 | 6,67 | 24 | 0 | 66,3 | 42,1 | - |
| 02.11.2022 | 0,121 | 3,97 | 24 | 0 | 62 | 34,8 | - |
| 03.11.2022 | 0,108 | 3,21 | 24 | 0 | 61,3 | 32,4 | - |
| 04.11.2022 | 0,137 | 4,06 | 24 | 0 | 63,9 | 34 | - |
| 05.11.2022 | 0,149 | 4,34 | 24 | 0 | 65 | 35,5 | - |
| 06.11.2022 | 0,164 | 4,96 | 24 | 0 | 65 | 36 | - |
| 07.11.2022 | 0,232 | 12,76 | 24 | 0 | 64,3 | 43,2 | - |
| 08.11.2022 | 0,24 | 10,46 | 24 | 0 | 66,7 | 45,4 | - |
| 09.11.2022 | 0,238 | 9,63 | 24 | 0 | 67,5 | 45,7 | - |
| 10.11.2022 | 0,256 | 10,74 | 24 | 0 | 67,9 | 47,2 | - |
| 11.11.2022 | 0,234 | 9,19 | 24 | 0 | 67,5 | 45,4 | - |
| 12.11.2022 | 0,218 | 8,06 | 24 | 0 | 67,2 | 43,9 | - |
| 13.11.2022 | 0,205 | 7,65 | 24 | 0 | 66,8 | 43,4 | - |
| 14.11.2022 | 0,264 | 11,7 | 24 | 0 | 68,3 | 48,6 | - |
| 15.11.2022 | 0,281 | 12,92 | 24 | 0 | 68,9 | 50,2 | - |
| 16.11.2022 | 0,382 | 30,46 | 24 | 0 | 71 | 59,8 | - |
| 17.11.2022 | 0,432 | 40,85 | 24 | 0 | 74,4 | 64,8 | - |
| 18.11.2022 | 0,451 | 41,05 | 24 | 0 | 76,4 | 66,4 | - |
| 19.11.2022 | 0,483 | 53,98 | 24 | 0 | 76,8 | 69 | - |
| 20.11.2022 | 0,48 | 47,41 | 24 | 0 | 77,2 | 68,3 | - |
| Итого: | 7,336 | 410,12 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,309 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 20.10.2022 | 742,258 | 32926,97 | 83379,53 |
| 20.11.2022 | 749,594 | 33337,09 | 84123,53 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.11.2022 7:32:49 |