

#102218#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.10.2024	0,265	13,94	24	0	70,9	52,9	-
22.10.2024	0,206	8,36	24	0	69,4	47	-
23.10.2024	0,251	12,31	24	0	70,7	52,4	-
24.10.2024	0,282	17	24	0	71,3	56,3	-
25.10.2024	0,324	31,6	24	0	72,4	61,7	-
26.10.2024	0,266	19,48	24	0	71,2	56,1	-
27.10.2024	0,243	12,58	24	0	70,9	53,6	-
28.10.2024	0,25	12,96	24	0	70,8	53,8	-
29.10.2024	0,23	10,95	24	0	70,4	51,3	-
30.10.2024	0,239	19,93	24	0	65,5	52,9	-
31.10.2024	0,266	14,37	24	0	71	54,8	-
01.11.2024	0,238	11,02	24	0	70,5	51,4	-
02.11.2024	0,331	34,36	24	0	72,2	62,2	-
03.11.2024	0,334	39,54	24	0	72,5	63,4	-
04.11.2024	0,311	26,8	24	0	72,1	60,1	-
05.11.2024	0,342	42,42	24	0	72,8	64,2	-
06.11.2024	0,36	49,1	24	0	72,9	66,3	-
07.11.2024	0,347	44,9	23,98	128	72,7	64,9	-
08.11.2024	0,283	15,97	24	0	71,6	56	-
09.11.2024	0,317	21,72	24	0	72	59,4	-
10.11.2024	0,362	38,54	24	0	72,6	64,4	-
11.11.2024	0,384	49,49	24	0	74,4	67,7	-
12.11.2024	0,376	41,87	24	0	74,8	67,1	-
13.11.2024	0,379	46,85	24	0	74,8	67,2	-
14.11.2024	0,348	34,97	24	0	72,9	63,4	-
15.11.2024	0,275	19,55	21,78	128	71,9	57,8	-
16.11.2024	0,285	15,05	23,41	128	71,6	56,3	-
17.11.2024	0,315	21,1	24	0	71,9	59	-
18.11.2024	0,35	32,15	24	0	72,7	63	-
19.11.2024	0,369	46,41	24	0	73	65,8	-
20.11.2024	0,345	27,15	24	0	74,4	62,7	-
Итого:	9,473	832,44	741,17	0	0	0	0
Гкал	8,147						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,17

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.10.2024	69,828	5242,33	9055,42
20.11.2024	79,301	6074,77	9796,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 7:52:32