

# #49225#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Козицын Д. В., ИП  
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 1942  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32010  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,326	19,3	24	0	70,8	54	-
25.10.2023	0,374	25,22	24	0	71,4	58,5	-
26.10.2023	0,405	35,31	24	0	71,9	62	-
27.10.2023	0,42	43,14	24	0	72,3	63,5	-
28.10.2023	0,413	42,53	24	0	72,2	62,7	-
29.10.2023	0,426	45,5	24	0	72,4	63	-
30.10.2023	0,291	12,79	24	0	70,2	50	-
31.10.2023	0,274	12,41	24	0	69,7	49,2	-
01.11.2023	0,36	23,97	24	0	71,1	56,4	-
02.11.2023	0,334	28,9	24	0	71	55,8	-
03.11.2023	0,287	12,93	24	0	70,1	50,6	-
04.11.2023	0,321	17,31	23,99	128	70,6	53,6	-
05.11.2023	0,358	28,68	24	0	71,4	58,7	-
06.11.2023	0,299	15,52	24	0	70,5	53,6	-
07.11.2023	0,311	17,79	24	0	70,7	54,9	-
08.11.2023	0,316	18,42	24	0	70,8	55,5	-
09.11.2023	0,326	21,39	23,99	128	71	56,3	-
10.11.2023	0,316	17,73	24	0	70,9	55,1	-
11.11.2023	0,317	17,88	24	0	70,9	55,4	-
12.11.2023	0,324	20,02	24	0	71	56,4	-
13.11.2023	0,366	29,94	24	0	71,8	60,8	-
14.11.2023	0,403	53,77	24	0	72,3	65,4	-
15.11.2023	0,399	45,87	24	0	72,4	64,7	-
16.11.2023	0,41	56	24	0	72,8	65,6	-
17.11.2023	0,439	61,82	24	0	74,4	68,2	-
18.11.2023	0,452	65,47	24	0	75,5	69,5	-
19.11.2023	0,448	67,33	24	0	75,7	70	-
20.11.2023	0,46	63,75	24	0	75,8	69,6	-
Итого:	10,175	920,69	671,98	0	0	0	0
Гкал	8,75						

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 671,98

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	2,397	181,33	348,55
20.11.2023	12,572	1102,02	1020,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2023 9:33:01