

#63661#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента 1942
Порядковый номер SKM-01
Тип теплосчётчика 32010
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2023	0,496	66,76	24	0	77,7	71,4	-1,1
22.11.2023	0,498	64,61	24	0	78,1	71,4	-2,3
23.11.2023	0,402	45,84	24	0	74	65,3	3,3
24.11.2023	0,417	53,61	24	0	72,9	65,9	3,5
25.11.2023	0,463	64,9	23,98	128	76,4	70,2	-0,2
26.11.2023	0,487	60,11	24	0	78,4	71	-2,4
27.11.2023	0,513	68,69	24	0	80,4	74	-7,5
28.11.2023	0,526	65,65	24	0	81,6	74,7	-7,3
29.11.2023	0,535	65,3	24	0	81,8	74,8	-6,5
30.11.2023	0,417	41,83	24	0	79,6	63,7	-5,4
01.12.2023	0,349	15,64	24	0	76,5	53,4	-
02.12.2023	0,439	26,94	24	0	76,7	62,4	-
03.12.2023	0,421	24,05	24	0	76,5	61,2	-
04.12.2023	0,433	26,84	24	0	76,2	62,2	-
05.12.2023	0,447	29,46	24	0	78,4	64,4	-
06.12.2023	0,494	40,25	24	0	81,2	69,3	-
07.12.2023	0,443	24,37	24	0	78,9	63,1	-
08.12.2023	0,491	32,99	24	0	80,3	67,4	-
09.12.2023	0,489	31,59	24	0	80,6	67,2	-
10.12.2023	0,438	24,72	24	0	77,7	62,4	-
11.12.2023	0,403	23,08	23,99	128	74,9	59,5	-
12.12.2023	0,377	20,81	24	0	72,7	57,1	-
13.12.2023	0,397	26,46	24	0	73,4	59,7	-
14.12.2023	0,414	27,62	24	0	76,1	62	-
15.12.2023	0,379	21,3	24	0	74	58,6	-
16.12.2023	0,321	15,69	24	0	71,1	53,1	-
17.12.2023	0,282	11,55	23,99	128	70,2	49,1	-
18.12.2023	0,312	14,44	24	0	70,5	51,8	-
19.12.2023	0,289	12,54	24	0	69,9	49,8	-
20.12.2023	0,318	15,22	24	0	70,8	52,7	-
Итого:	12,69	1062,86	719,96	0	0	0	0
Гкал	10,913						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2023	12,572	1102,02	1020,54
20.12.2023	25,262	2164,88	1740,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:21:15