

#108613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2024	0,393	56,79	24	0	76	69,4	0,5
22.11.2024	0,393	62,23	24	0	75,5	70	0,5
23.11.2024	0,399	63,6	24	0	75,4	70	0,5
24.11.2024	0,387	51,87	24	0	75,2	68,4	1,2
25.11.2024	0,283	15,37	24	0	73,3	55,8	5,9
26.11.2024	0,28	13,32	24	0	73,1	54,8	7,3
27.11.2024	0,322	20,72	24	0	73,8	59,9	4,7
28.11.2024	0,34	23,45	24	0	74	61,4	4,4
29.11.2024	0,326	20,07	24	0	74	59,8	4,2
30.11.2024	0,342	27,42	24	0	73,9	62	4,1
01.12.2024	0,36	34,08	24	0	74,6	65,2	2,2
02.12.2024	0,361	36,77	24	0	74,9	65,4	2,9
03.12.2024	0,304	16,79	24	0	73,8	58	-
04.12.2024	0,365	45,28	24	0	74,5	66,1	-
05.12.2024	0,352	31,37	24	0	74,2	64	-
06.12.2024	0,386	52,51	24	0	74,8	68,2	-
07.12.2024	0,395	53,26	24	0	75,5	68,8	-
08.12.2024	0,376	39,98	24	0	74,9	66,8	-
09.12.2024	0,369	37,5	24	0	74,7	66,2	-
10.12.2024	0,407	59,99	24	0	77	71,2	-
11.12.2024	0,363	28,68	24	0	77	64,5	-
12.12.2024	0,382	31,48	24	0	77,1	65,8	-
13.12.2024	0,429	57,87	24	0	78,9	72,2	-
14.12.2024	0,434	59,37	24	0	79,4	73,1	-
15.12.2024	0,371	30,42	24	0	77	65,2	-
16.12.2024	0,303	13,18	24	0	75,7	55,6	-
17.12.2024	0,325	15,97	24	0	76,1	58,2	-
18.12.2024	0,314	15,78	24	0	76,1	58,4	-
19.12.2024	0,247	9,28	24	0	74,7	51,6	-
Итого:	10,308	1024,4	696	0	0	0	0
Гкал	8,865						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2024	79,301	6074,77	9796,59
19.12.2024	89,609	7099,17	10492,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.12.2024 7:22:15