

#112244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
20.12.2024	0,318	15,64	24	0	75,8	58	-
21.12.2024	0,371	25,82	24	0	76,8	64,1	-
22.12.2024	0,341	18,59	24	0	76,5	60,7	-
23.12.2024	0,339	18,11	24	0	76,4	60,4	-
24.12.2024	0,378	30,45	24	0	77	65	-
25.12.2024	0,38	29,56	24	0	77	64,9	-
26.12.2024	0,353	20,53	24	0	76,5	61,5	-
27.12.2024	0,323	16,02	24	0	75,8	58,5	-
28.12.2024	0,334	17,76	24	0	76	59,9	-
29.12.2024	0,343	19,55	24	0	76,2	61,1	-
30.12.2024	0,336	18,76	24	0	76,1	60,4	-
31.12.2024	0,335	18,25	24	0	76	60,1	-
01.01.2025	0,343	19,98	24	0	76,4	61,4	-
02.01.2025	0,367	33,75	24	0	76,7	64,1	-
03.01.2025	0,42	63,61	24	0	77,6	71,9	-
04.01.2025	0,43	58,7	24	0	79	72,3	-
05.01.2025	0,44	60,79	24	0	79,8	73,2	-
06.01.2025	0,42	55,82	24	0	78,1	71	-
07.01.2025	0,343	19,19	24	0	76,3	60,9	-
08.01.2025	0,381	31,01	24	0	77	66	-
09.01.2025	0,397	44,43	24	0	77,3	69	-
10.01.2025	0,377	31,39	24	0	76,8	65,6	-
11.01.2025	0,424	64,65	24	0	77,7	72,1	-
12.01.2025	0,415	60,03	24	0	77,6	71,6	-
13.01.2025	0,409	54,84	24	0	77,6	70,8	-
14.01.2025	0,416	60,47	24	0	77,7	71,7	-
15.01.2025	0,348	22,81	24	0	76,2	62,4	-
16.01.2025	0,363	24,89	24	0	76	63,1	-
17.01.2025	0,362	22,63	24	0	76,1	62,2	-
18.01.2025	0,362	24,35	24	0	76,1	62,9	-
19.01.2025	0,381	31,72	24	0	76,3	65,4	-
20.01.2025	0,422	60,08	24	0	77,3	71,3	-
Итого:	11,971	1094,18	768	0	0	0	0
Гкал	10,295						

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
19.12.2024	89,609	7099,17	10492,59
20.01.2025	101,58	8193,35	11260,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 7:38:44