

#67243#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Козицын Д. В., ИП
Адрес потребителя Батальная 54г, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 1942
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.12.2023	0,337	18,84	24	0	71,2	55,6	-
22.12.2023	0,367	23,8	24	0	72	58,4	-
23.12.2023	0,418	29,2	24	0	74,1	61,7	-
24.12.2023	0,396	24,01	24	0	73,7	59,4	-
25.12.2023	0,297	12,87	24	0	70	50	-
26.12.2023	0,32	15,31	24	0	69,8	51,7	-
27.12.2023	0,359	21,86	24	0	70,5	55,9	-
28.12.2023	0,351	21,73	24	0	70,8	55,9	-
29.12.2023	0,28	12,23	24	0	68,8	49,1	-
30.12.2023	0,306	15,06	24	0	69,2	51,5	-
31.12.2023	0,346	21,48	24	0	70,2	56,1	-
01.01.2024	0,389	28,71	24	0	72,2	60,6	-
02.01.2024	0,453	38,23	24	0	77	66,6	-
03.01.2024	0,518	55,22	24	0	80,9	72,8	-
04.01.2024	0,507	43,41	23,79	128	82,7	71,3	-
05.01.2024	0,403	19,15	24	0	78,8	60,2	-
06.01.2024	0,411	21,69	24	0	77,9	60,4	-
07.01.2024	0,593	58,33	24	0	87,2	78,5	-
08.01.2024	0,619	53,78	24	0	88,5	78,6	-
09.01.2024	0,516	33,88	24	0	84,2	68,6	-
10.01.2024	0,412	20,06	24	0	76,6	58,9	-
11.01.2024	0,393	22,63	24	0	74,5	58	-
12.01.2024	0,432	37,54	24	0	75,8	63,3	-
13.01.2024	0,426	28,41	24	0	76,4	62,4	-
14.01.2024	0,399	21,82	24	0	75,7	60	-
15.01.2024	0,396	23,72	24	0	75,1	60,4	-
16.01.2024	0,475	45,76	24	0	78,5	68,8	-
17.01.2024	0,506	49,47	24	0	80,6	71,1	-
18.01.2024	0,441	31,83	24	0	77	64,5	-
19.01.2024	0,458	37,88	24	0	76,8	65,2	-
20.01.2024	0,428	27,36	24	0	76	62,1	-
Итого:	12,952	915,27	743,79	0	0	0	0
Гкал	11,139						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,79

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.12.2023	25,262	2164,88	1740,5
20.01.2024	38,214	3080,15	2484,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.01.2024 8:43:58