

#129982#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2025 0:00:00 - 23.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 УК Уютный квартал
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2025	69,80	65,13	4,67	85,77	85,62	83,85	83,97	-0,12	6,00	4,00	0,387	0,001	24,0	0,0	
24.04.2025	69,71	64,96	4,75	87,03	86,80	85,13	85,12	0,01	6,00	4,00	0,407	0,006	24,0	0,0	
25.04.2025	69,47	64,76	4,71	84,21	84,12	82,36	82,51	-0,15	6,00	4,00	0,383	0,001	24,0	0,0	
26.04.2025	69,66	64,18	5,48	84,24	84,10	82,38	82,53	-0,15	6,00	4,00	0,445	0,000	24,0	0,0	
27.04.2025	69,44	64,71	4,73	84,22	84,11	82,37	82,50	-0,13	6,00	4,00	0,387	0,002	24,0	0,0	
28.04.2025	69,48	64,54	4,94	86,83	86,55	84,91	84,89	0,02	6,00	4,00	0,423	0,004	24,0	0,0	
29.04.2025	69,61	64,67	4,94	87,96	87,61	86,04	85,91	0,13	6,00	4,00	0,437	0,010	24,0	0,0	
30.04.2025	69,79	65,26	4,53	87,43	87,05	85,53	85,35	0,18	6,00	4,00	0,401	0,016	24,0	0,0	
01.05.2025	69,80	65,52	4,28	89,08	88,72	87,16	86,98	0,18	6,00	4,00	0,387	0,017	24,0	0,0	
02.05.2025	69,52	65,36	4,16	88,77	88,45	86,85	86,69	0,16	6,00	4,00	0,375	0,014	24,0	0,0	
03.05.2025	68,21	64,14	4,07	80,58	80,72	78,87	79,18	-0,31	6,00	4,00	0,307	-0,001	24,0	0,0	*
04.05.2025	69,79	65,53	4,26	88,11	87,75	86,19	86,02	0,17	6,00	4,00	0,379	0,015	24,0	0,0	
05.05.2025	69,36	65,34	4,02	86,31	86,07	84,42	84,39	0,03	6,00	4,00	0,345	0,009	24,0	0,0	
06.05.2025	66,79	62,67	4,12	88,69	88,34	86,88	86,73	0,15	6,00	4,00	0,368	0,018	24,0	0,0	
07.05.2025	68,76	64,02	4,74	82,69	82,63	80,97	81,10	-0,13	6,00	4,00	0,380	0,002	24,0	0,0	
08.05.2025	69,62	64,60	5,02	84,82	84,60	82,92	83,03	-0,11	6,00	4,00	0,415	0,003	24,0	0,0	
09.05.2025	69,58	65,01	4,57	84,79	84,60	82,90	82,97	-0,07	6,00	4,00	0,379	0,002	24,0	0,0	
10.05.2025	69,66	64,95	4,71	85,37	85,15	83,46	83,51	-0,05	6,00	4,00	0,393	0,003	24,0	0,0	
11.05.2025	69,24	64,58	4,66	84,60	84,38	82,76	82,76	0,00	6,00	4,00	0,387	0,006	24,0	0,0	
12.05.2025	69,58	64,78	4,80	82,72	82,69	80,89	81,08	-0,19	6,00	4,00	0,381	0,001	24,0	0,0	
13.05.2025	69,36	64,99	4,37	81,61	81,64	79,89	80,07	-0,18	6,00	4,00	0,342	-0,001	24,0	0,0	
14.05.2025	69,24	64,45	4,79	76,88	77,20	75,21	75,74	-0,53	6,00	4,00	0,334	-0,009	24,0	0,0	*
15.05.2025	68,71	63,48	5,23	78,05	78,27	76,38	76,82	-0,44	6,00	4,00	0,379	-0,004	24,0	0,0	
16.05.2025	68,80	62,00	6,80	79,45	79,51	77,77	78,09	-0,32	6,00	4,00	0,516	0,000	24,0	0,0	
17.05.2025	69,32	62,40	6,92	81,65	81,60	79,92	80,15	-0,23	6,00	4,00	0,544	0,001	24,0	0,0	
18.05.2025	69,50	62,16	7,34	82,08	81,98	80,30	80,54	-0,24	6,00	4,00	0,581	0,000	24,0	0,0	
19.05.2025	69,12	63,08	6,04	83,33	83,26	81,54	81,78	-0,24	6,00	4,00	0,481	0,000	24,0	0,0	
20.05.2025	70,01	64,96	5,05	88,11	87,76	86,15	86,06	0,09	6,00	4,00	0,443	0,010	24,0	0,0	
21.05.2025	69,75	64,74	5,01	88,75	88,42	86,81	86,73	0,08	6,00	4,00	0,442	0,010	24,0	0,0	
22.05.2025	69,93	65,06	4,87	97,79	97,04	95,64	95,14	0,50	6,00	4,00	0,498	0,032	24,0	0,0	
23.05.2025	69,70	65,00	4,70	97,96	97,22	95,80	95,34	0,46	6,00	4,00	0,481	0,026	24,0	0,0	
Средние:	69,36	64,42	4,94	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2649,88	2643,96	2592,25	2593,68	-1,43	---	---	12,807	0,194	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.04.2025	36137,22	34782,84	35311,78	34285,63	1026,15	622,846	47,466	5508,0	0,0
23.05.2025	38787,10	37426,80	37904,03	36879,31	1024,72	635,653	47,660	6252,0	0,0
Итого:	2649,88	2643,96	2592,25	2593,68	-1,43	12,807	0,194	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

