

#116358#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,653	0	30,458	0	0	29,737	0	0	24	0	72,8	51,5	0,46	0,23	-
22.01.2025	2,646	0	30,007	0	0	29,299	0	0	24	0	72,8	51,2	0,46	0,23	-
23.01.2025	2,694	0	30,205	0	0	29,483	0	0	24	0	73,3	51,5	0,46	0,23	-
24.01.2025	2,394	0	28,65	0	0	28,026	0	0	24	0	69,6	49,2	0,45	0,23	-
25.01.2025	1,999	0	24,59	0	0	24,084	0	0	24	0	67,5	47,7	0,46	0,22	-
26.01.2025	1,548	0	20,573	0	0	20,178	0	0	24	0	65	46,7	0,45	0,22	-
27.01.2025	2,088	0	25,211	0	0	24,716	0	0	19	5	65,7	45,5	0,45	0,22	-
28.01.2025	1,922	0	22,14	0	0	21,716	0	0	24	0	64,9	43,9	0,46	0,22	-
29.01.2025	1,963	0	23,17	0	0	22,727	0	0	24	0	64,8	44,2	0,46	0,22	-
30.01.2025	1,969	0	23,425	0	0	22,973	0	0	24	0	65,1	44,7	0,46	0,22	-
31.01.2025	2,127	0	26,389	0	0	25,866	0	0	24	0	66,1	46,5	0,45	0,22	-
01.02.2025	2,057	0	26,039	0	0	25,492	0	0	24	0	68,2	49	0,45	0,22	-
02.02.2025	2,171	0	25,567	0	0	24,995	0	0	24	0	70,7	50	0,46	0,22	-
03.02.2025	2,468	0	28,102	0	0	27,46	0	0	24	0	71,5	50,1	0,46	0,23	-
04.02.2025	2,445	0	27,603	0	0	26,994	0	0	24	0	70,1	48,5	0,46	0,23	-
05.02.2025	2,554	0	30,673	0	0	29,998	0	0	24	0	70	49,7	0,45	0,23	-
06.02.2025	2,289	0	26,736	0	0	26,18	0	0	24	0	67,8	47	0,46	0,22	-
07.02.2025	2,405	0	27,747	0	0	27,134	0	0	24	0	70,2	49,1	0,46	0,22	-
08.02.2025	2,601	0	30,209	0	0	29,462	0	0	24	0	74,7	53,7	0,47	0,22	-
09.02.2025	2,723	0	29,726	0	0	28,947	0	0	24	0	77,1	54,7	0,46	0,22	-
10.02.2025	3,096	0	32,132	0	0	31,259	0	0	24	0	78,7	55,1	0,46	0,23	-
11.02.2025	3,194	0	34,033	0	0	33,112	0	0	24	0	78,6	55,6	0,44	0,24	-
12.02.2025	3,15	0	33,763	0	0	32,852	0	0	24	0	78,5	55,6	0,44	0,24	-
13.02.2025	3,029	0	32,183	0	0	31,33	0	0	24	0	77,6	54,6	0,45	0,23	-
14.02.2025	2,898	0	30,132	0	0	29,351	0	0	24	0	76,7	53,2	0,46	0,23	-
15.02.2025	2,692	0	29,784	0	0	29,016	0	0	24	0	76,5	54,4	0,46	0,23	-
16.02.2025	2,726	0	29,601	0	0	28,815	0	0	24	0	77,7	55,2	0,46	0,23	-
17.02.2025	2,91	0	31,375	0	0	30,563	0	0	24	0	76,6	53,9	0,44	0,23	-
18.02.2025	2,788	0	29,781	0	0	29,03	0	0	24	0	75,5	52,6	0,46	0,23	-
19.02.2025	2,791	0	30,476	0	0	29,714	0	0	24	0	75,1	52,7	0,46	0,23	-
20.02.2025	3,022	0	31,913	0	0	31,055	0	0	24	0	78,2	55	0,45	0,23	-
Итого:	78,012	0	882,393	0	0	861,564	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,633														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1359,568	20926,878	0	1,574	20518,384	0	1,557	25986	3500
20.02.2025	1437,579	21809,271	0	1,574	21379,948	0	1,557	26725	3505

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:33:53