

#126049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,979	0	26,045	0	0	25,545	0	0	24	0	64,9	46,5	0,45	0,22	4,4
22.03.2025	1,793	0	23,911	0	0	23,435	0	0	24	0	66,2	48	0,45	0,22	5,6
23.03.2025	1,683	0	21,736	0	0	21,318	0	0	24	0	65	46,1	0,46	0,22	5,7
24.03.2025	1,956	0	24,231	0	0	23,759	0	0	24	0	65,5	45,9	0,45	0,22	6,8
25.03.2025	2,061	0	28,772	0	0	28,207	0	0	24	0	65,7	48,3	0,44	0,23	5,5
26.03.2025	1,897	0	22,57	0	0	22,138	0	0	24	0	64,9	44,5	0,45	0,22	4,4
27.03.2025	2,014	0	24,763	0	0	24,287	0	0	24	0	64,9	45,2	0,44	0,22	6,9
28.03.2025	1,75	0	20,204	0	0	19,817	0	0	24	0	64,9	43,8	0,46	0,21	5,7
29.03.2025	1,443	0	18,218	0	0	17,879	0	0	24	0	63,9	44,6	0,46	0,21	8,9
30.03.2025	1,709	0	20,61	0	0	20,215	0	0	24	0	64,8	44,7	0,46	0,21	9,9
31.03.2025	1,914	0	22,653	0	0	22,217	0	0	24	0	65,1	44,5	0,45	0,21	6,8
01.04.2025	2,011	0	24,316	0	0	23,843	0	0	24	0	65,4	45,3	0,45	0,22	5,9
02.04.2025	1,834	0	21,82	0	0	21,402	0	0	24	0	64,9	44,5	0,47	0,21	-
03.04.2025	1,596	0	17,857	0	0	17,518	0	0	24	0	64,5	42,8	0,48	0,21	-
04.04.2025	1,738	0	20,724	0	0	20,331	0	0	24	0	64,5	44,1	0,46	0,21	-
05.04.2025	1,985	0	25,385	0	0	24,86	0	0	24	0	67,7	48,7	0,47	0,21	-
06.04.2025	2,208	0	28,078	0	0	27,46	0	0	24	0	70,1	50,9	0,48	0,22	-
07.04.2025	2,268	0	25,934	0	0	25,366	0	0	24	0	69,8	48,5	0,47	0,22	-
08.04.2025	2,174	0	26,233	0	0	25,691	0	0	24	0	67,5	47,4	0,46	0,22	-
09.04.2025	2,146	0	26,219	0	0	25,681	0	0	24	0	67,4	47,5	0,46	0,22	-
10.04.2025	2,259	0	28,509	0	0	27,913	0	0	24	0	68	48,7	0,46	0,22	-
11.04.2025	1,942	0	23,352	0	0	22,886	0	0	24	0	66,4	46,2	0,46	0,21	-
12.04.2025	1,721	0	23,226	0	0	22,769	0	0	24	0	65,8	47,8	0,46	0,21	-
13.04.2025	1,012	0	13,886	0	0	13,63	0	0	24	0	63,6	45,9	0,47	0,2	-
14.04.2025	0,864	0	10,837	0	0,001	10,645	0	0,001	24	0	62,1	42,7	0,48	0,19	-
15.04.2025	0,968	0	12,005	0	0	11,789	0	0	24	0	62,7	43,1	0,45	0,17	-
16.04.2025	1,009	0	12,257	0	0	12,042	0	0	24	0	61,9	41,9	0,42	0,16	-
17.04.2025	0,864	0	11,554	0	0	11,353	0	0	24	0	61,5	43,4	0,41	0,15	-
18.04.2025	0,259	0	7,505	0	0	7,388	0	0	24	0	58	49,7	0,35	0,14	-
19.04.2025	0,206	0	6,399	0	0	6,3	0	0	24	0	57,6	49,8	0,29	0,14	-
20.04.2025	0,718	0	10,908	0	0	10,727	0	0	24	0	60,1	44,2	0,3	0,14	-
Итого:	49,981	0	630,717	0	0,001	618,411	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,938														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1498,384	22550,349	0	1,575	22105,37	0	1,558	27397	3505
20.04.2025	1548,365	23181,066	0	1,576	22723,782	0	1,559	28141	3505

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:08:46