

#296538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента 9481
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,841	0	23,343	0	0	22,847	0	0	24	0	68,5	49,3	0,42	0,21	-
22.03.2026	1,699	0	21,722	0	0	21,268	0	0	24	0	68	48,9	0,42	0,21	-
23.03.2026	1,647	0	17,913	0	0	17,544	0	0	24	0	67,5	45,1	0,43	0,21	-
24.03.2026	1,657	0	17,725	0	0	17,361	0	0	24	0	67,3	44,6	0,43	0,2	-
25.03.2026	1,446	0	14,528	0	0	14,237	0	0	24	0	66,5	42,3	0,44	0,2	-
26.03.2026	1,93	0	21,772	0	0	21,319	0	0	24	0	67,7	46,2	0,42	0,2	-
27.03.2026	2,089	0	24,358	0	0	23,837	0	0	24	0	68,8	47,9	0,42	0,21	-
28.03.2026	1,753	0	21,514	0	0,003	21,062	0	0,003	24	0	68,2	48,3	0,4	0,19	-
29.03.2026	1,576	0	17,25	0	0	16,888	0	0	24	0	68,1	45,9	0,4	0,2	-
30.03.2026	1,866	0	20,513	0	0	20,083	0	0	24	0	68,1	45,9	0,41	0,2	-
31.03.2026	2,041	0	22,499	0	0	22,018	0	0	24	0	68,8	46,7	0,4	0,21	-
01.04.2026	2,072	0	23,532	0	0	23,033	0	0	24	0	68,6	47,2	0,39	0,21	-
02.04.2026	2,128	0	24,614	0	0	24,075	0	0	24	0	69,7	48,7	0,39	0,21	-
03.04.2026	2,02	0	24,549	0	0	24,036	0	0	24	0	68	47,9	0,39	0,21	-
04.04.2026	1,736	0	19,729	0	0	19,31	0	0	24	0	68,5	47,1	0,41	0,21	-
05.04.2026	1,482	0	16,222	0	0	15,883	0	0	24	0	67,9	45,7	0,41	0,2	-
06.04.2026	1,807	0	18,884	0	0	18,484	0	0	24	0	68,4	45,1	0,41	0,21	-
07.04.2026	1,983	0	21,795	0	0	21,333	0	0	24	0	68,5	46,3	0,38	0,21	-
08.04.2026	2,087	0	23,299	0	0	22,796	0	0	24	0	69,2	47,4	0,39	0,21	-
09.04.2026	2,189	0	25,354	0	0	24,802	0	0	24	0	69,5	48,5	0,4	0,21	-
10.04.2026	2,059	0	23,636	0	0	23,125	0	0	24	0	69,2	48	0,4	0,21	-
11.04.2026	1,626	0	18,479	0	0	18,09	0	0	24	0	68,3	46,8	0,41	0,21	-
12.04.2026	1,461	0	16,735	0	0	16,385	0	0	24	0	68	46,7	0,4	0,21	-
13.04.2026	1,58	0	17,024	0	0	16,672	0	0	24	0	67,6	45	0,41	0,21	-
14.04.2026	1,416	0	14,389	0	0	14,093	0	0	24	0	67,4	43,4	0,4	0,2	-
15.04.2026	1,5	0	15,036	0	0	14,726	0	0	24	0	67,5	43,2	0,39	0,2	-
16.04.2026	1,76	0	18,94	0	0	18,541	0	0	24	0	68,3	45,7	0,4	0,21	-
17.04.2026	1,796	0	19,224	0	0	18,817	0	0	24	0	68,4	45,7	0,41	0,21	-
18.04.2026	1,347	0	14,601	0	0	14,295	0	0	24	0	67,9	45,5	0,41	0,2	-
19.04.2026	1,172	0	11,915	0	0	11,673	0	0	24	0	66,8	42,9	0,41	0,2	-
20.04.2026	1,74	0	18,537	0	0	18,151	0	0	24	0	67,8	45	0,4	0,2	-
Итого:	54,506	0	609,631	0	0,003	596,784	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,019														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	415,994	5390,356	0	0,495	5267,423	0	0,489	6776	190
20.04.2026	470,503	5999,984	0	0,498	5864,206	0	0,492	7520	190

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:25:32