

#3160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 1,246 | 0 | 13,517 | 0 | 0 | 13,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 41 | 0,28 | 0,15 | - |
| 22.04.2023 | 1,146 | 0 | 15,057 | 0 | 0 | 14,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 43,5 | 0,25 | 0,15 | - |
| 23.04.2023 | 0,653 | 0 | 9,627 | 0 | 0 | 9,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 44,7 | 0,26 | 0,15 | - |
| 24.04.2023 | 0,496 | 0 | 7,734 | 0 | 0,008 | 7,613 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 58,3 | 42,8 | 0,32 | 0,26 | - |
| 25.04.2023 | 1,403 | 0,001 | 21,007 | 0 | 0 | 20,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 41,8 | 0,45 | 0,42 | - |
| 26.04.2023 | 1,526 | 0 | 22,181 | 0 | 0 | 21,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 42,1 | 0,44 | 0,42 | - |
| 27.04.2023 | 0,925 | 0 | 13,53 | 0 | 0 | 13,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 39,8 | 0,4 | 0,39 | - |
| 28.04.2023 | 1,432 | 0 | 21,091 | 0 | 0 | 20,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 41,2 | 0,44 | 0,42 | - |
| 29.04.2023 | 1,118 | 0 | 17,547 | 0 | 0 | 17,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 43,4 | 0,45 | 0,42 | - |
| 30.04.2023 | 1,354 | 0 | 20,417 | 0 | 0 | 20,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 42,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 01.05.2023 | 1,201 | 0 | 17,75 | 0 | 0 | 17,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,5 | 42,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 02.05.2023 | 1,318 | 0 | 19,156 | 0 | 0 | 18,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 41,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 03.05.2023 | 1,382 | 0 | 21,031 | 0 | 0 | 20,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 41,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 04.05.2023 | 1,408 | 0 | 21,591 | 0 | 0 | 21,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 42,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 05.05.2023 | 1,598 | 0 | 24,001 | 0 | 0 | 23,624 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 42,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.05.2023 | 1,265 | 0 | 21,014 | 0 | 0 | 20,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 43,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.05.2023 | 1,191 | 0 | 19,789 | 0 | 0 | 19,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 43,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 08.05.2023 | 1,073 | 0 | 18,358 | 0 | 0 | 18,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 43,5 | 0,45 | 0,42 | - |
| 09.05.2023 | 0,876 | 0 | 18,192 | 0 | 0 | 17,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 45,9 | 0,45 | 0,42 | - |
| 10.05.2023 | 0,818 | 0 | 17,528 | 0 | 0 | 17,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 45,8 | 0,44 | 0,41 | - |
| 11.05.2023 | 0,281 | 0 | 15,168 | 0 | 0 | 14,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 51,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 12.05.2023 | 0,255 | 0 | 14,523 | 0 | 0 | 14,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 52 | 0,42 | 0,39 | - |
| 13.05.2023 | 0,134 | 0 | 10,927 | 0 | 0 | 10,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 52,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 14.05.2023 | 0,133 | 0 | 11,697 | 0 | 0 | 11,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 53 | 0,42 | 0,39 | - |
| 15.05.2023 | 0,261 | 0 | 13,274 | 0 | 0 | 13,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 51,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 16.05.2023 | 0,281 | 0 | 14,099 | 0 | 0 | 13,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 51,4 | 0,43 | 0,4 | - |
| 17.05.2023 | 0,291 | 0 | 13,54 | 0 | 0 | 13,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 50,9 | 0,43 | 0,4 | - |
| 18.05.2023 | 0,186 | 0 | 13,565 | 0 | 0 | 13,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,7 | 48,5 | 0,38 | 0,36 | - |
| 19.05.2023 | 0,297 | 0 | 15,896 | 0 | 0 | 15,663 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 51,7 | 0,43 | 0,4 | - |
| 20.05.2023 | 0,139 | 0 | 11,115 | 0 | 0 | 10,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 52,9 | 0,43 | 0,4 | - |
| Итого: | 25,687 | 0 | 493,922 | 0 | 0,008 | 486,319 | 0 | 0,008 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,135 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 647,903 | 10109,82 | 0 | 1,527 | 9908,527 | 0 | 1,51 | 10611 | 3491 |
| 20.05.2023 | 673,588 | 10603,747 | 0 | 1,535 | 10394,844 | 0 | 1,518 | 11331 | 3491 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:33:24