

#83820#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,78	0	21,035	0	0	20,616	0	0	24	0	66,4	45,8	0,45	0,2	3,6
22.04.2024	2,04	0	23,736	0	0	23,255	0	0	24	0	67	46,1	0,44	0,2	3,7
23.04.2024	2,045	0	22,438	0	0	21,966	0	0	24	0	68,3	46,1	0,45	0,21	3,1
24.04.2024	1,834	0	19,789	0	0	19,387	0	0	24	0	67	44,4	0,45	0,21	2,9
25.04.2024	1,679	0	17,724	0	0	17,374	0	0	24	0	65,9	42,9	0,45	0,21	4,9
26.04.2024	1,583	0	18,442	0	0	18,095	0	0	24	0	64,3	43,5	0,45	0,21	6,4
27.04.2024	1,304	0	13,927	0	0	13,67	0	0	24	0	63,7	41	0,46	0,2	7,8
28.04.2024	0,744	0	9,571	0	0	9,397	0	0	24	0	63	44,2	0,47	0,19	12,1
29.04.2024	0,322	0	5,475	0	0	5,381	0	0	24	0	61,1	46,8	0,48	0,18	14,6
30.04.2024	0,383	0	5,693	0	0	5,593	0	0	24	0	62,1	45,8	0,5	0,18	16,9
01.05.2024	0,248	0	4,583	0	0	4,504	0	0	24	0	61,2	48,1	0,46	0,17	16,1
02.05.2024	0,365	0	7,062	0	0	6,946	0	0	24	0	59,5	47	0,29	0,16	-
03.05.2024	0,24	0	4,698	0	0	4,617	0	0	24	0	60,8	48,4	0,26	0,14	-
04.05.2024	0,129	0	5,891	0	0	5,802	0	0	24	0	57,1	51,8	0,25	0,14	-
05.05.2024	0,131	0	5,075	0	0	4,995	0	0	24	0	58,2	52	0,25	0,14	-
06.05.2024	0,252	0	6,95	0	0	6,842	0	0	24	0	57,6	48,8	0,36	0,29	-
07.05.2024	0,303	0	8,47	0	0	8,34	0	0	24	0	57,6	48,9	0,46	0,42	-
08.05.2024	0,266	0	8,283	0	0	8,156	0	0	24	0	57,5	49,7	0,46	0,42	-
09.05.2024	0,144	0	6,885	0	0	6,782	0	0	24	0	56,9	51,9	0,46	0,42	-
10.05.2024	0,144	0	7,003	0	0	6,897	0	0	24	0	57,1	52,2	0,46	0,42	-
11.05.2024	0,146	0	7,53	0	0	7,416	0	0	24	0	57	52,3	0,46	0,42	-
12.05.2024	0,145	0	6,988	0	0	6,882	0	0	24	0	57	52	0,46	0,42	-
13.05.2024	0,366	0	9,19	0	0	9,047	0	0	24	0	58	48,4	0,46	0,42	-
14.05.2024	0,324	0	8,521	0	0	8,388	0	0	24	0	57,9	48,7	0,46	0,42	-
15.05.2024	0,32	0	8,67	0	0	8,536	0	0	24	0	57,8	48,9	0,46	0,42	-
16.05.2024	0,344	0	8,747	0	0	8,611	0	0	24	0	58	48,5	0,46	0,42	-
17.05.2024	0,269	0	7,949	0	0	7,826	0	0	24	0	57,8	49,6	0,46	0,42	-
18.05.2024	0,134	0	6,099	0	0	6,007	0	0	24	0	57,3	52	0,46	0,42	-
19.05.2024	0,132	0	6,134	0	0	6,042	0	0	24	0	57	51,8	0,46	0,42	-
20.05.2024	0,312	0	8,114	0	0	7,988	0	0	24	0	58,1	48,8	0,46	0,42	-
Итого:	18,428	0	300,672	0	0	295,358	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,401														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	1091,125	16595,824	0	1,564	16268,793	0	1,547	19388	3498
20.05.2024	1109,555	16896,493	0	1,564	16564,153	0	1,547	20108	3498

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:13:04