

#130682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,998	0	13,967	0	0,008	13,74	0	0,008	24	0	59,3	42	0,36	0,26	-
22.04.2025	1,518	0,001	22,464	0	0	22,101	0	0	24	0	59,2	42,8	0,47	0,42	-
23.04.2025	1,351	0	19,305	0	0	18,984	0	0	24	0	60,3	43,3	0,47	0,42	-
24.04.2025	1,489	0	20,557	0	0	20,216	0	0	24	0	60,1	42,6	0,47	0,42	-
25.04.2025	1,755	0	27,523	0	0	27,061	0	0	24	0	60,5	45	0,47	0,42	-
26.04.2025	1,623	0	27,648	0	0	27,187	0	0	24	0	60,3	46	0,47	0,42	-
27.04.2025	1,596	0	26,215	0	0	25,775	0	0	24	0	60,5	45,7	0,47	0,42	-
28.04.2025	1,545	0	24,469	0	0	24,066	0	0	24	0	59,8	44,5	0,47	0,43	-
29.04.2025	1,017	0	18,208	0	0	17,918	0	0	24	0	58,7	45,2	0,47	0,42	-
30.04.2025	0,238	0	11,402	0	0	11,232	0	0	24	0	56,8	51,8	0,47	0,42	-
01.05.2025	0,146	0	9,998	0	0	9,849	0	0	24	0	56,6	53,1	0,47	0,42	-
02.05.2025	0,14	0	10,109	0	0	9,959	0	0	24	0	56,8	53,4	0,47	0,42	-
03.05.2025	0,126	0	10,196	0	0	10,053	0	0	24	0	55,3	52,3	0,45	0,41	-
04.05.2025	0,146	0	12,844	0	0	12,658	0	0	24	0	56	53,2	0,47	0,42	-
05.05.2025	0,318	0	13,385	0	0	13,185	0	0	24	0	56,7	50,9	0,47	0,42	-
06.05.2025	0,167	0	9,29	0	0	9,175	0	0	24	0	51,2	47,3	0,36	0,34	-
07.05.2025	0,702	0	24,444	0	0	24,117	0	0	24	0	53,5	46,5	0,46	0,41	-
08.05.2025	1,836	0	29,524	0	0	29,026	0	0	24	0	60,6	45,5	0,47	0,41	-
09.05.2025	1,828	0	30,091	0	0	29,577	0	0	24	0	61,1	46,3	0,47	0,41	-
10.05.2025	1,602	0	26,471	0	0	26,028	0	0	24	0	60,4	45,7	0,47	0,41	-
11.05.2025	1,544	0	26,156	0	0	25,718	0	0	24	0	60,3	46	0,47	0,41	-
12.05.2025	1,71	0	27,74	0	0	27,277	0	0	24	0	60,2	45,2	0,46	0,41	-
13.05.2025	1,558	0	25,09	0	0	24,674	0	0	24	0	60,1	45,1	0,46	0,42	-
14.05.2025	1,436	0	20,593	0	0,001	20,258	0	0,001	24	0	59,4	42,5	0,45	0,41	-
15.05.2025	1,577	0	24,062	0	0	23,678	0	0	24	0	58,9	43	0,43	0,39	-
16.05.2025	1,722	0	27,319	0	0	26,868	0	0	24	0	59,8	44,5	0,47	0,42	-
17.05.2025	1,589	0	25,861	0	0	25,428	0	0	24	0	60,5	45,6	0,47	0,42	-
18.05.2025	1,321	0	22,181	0	0	21,812	0	0	24	0	60,1	45,7	0,47	0,42	-
19.05.2025	1,351	0	20,898	0	0	20,555	0	0	24	0	59,8	44,1	0,47	0,42	-
20.05.2025	1,067	0	18,163	0	0	17,862	0	0	24	0	60	45,7	0,46	0,4	-
Итого:	35,016	0	626,173	0	0,009	616,037	0	0,009	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,363														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1548,365	23181,066	0	1,576	22723,782	0	1,559	28141	3505
20.05.2025	1583,382	23807,236	0	1,585	23339,819	0	1,568	28861	3505

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:02:13