

#3162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,14	0	11,957	0	0	11,782	0	0	24	0	56,2	53,3	0,43	0,4	-
22.05.2023	0,294	0	12,472	0	0	12,289	0	0	24	0	56,3	50,6	0,43	0,4	-
23.05.2023	0,272	0	12,302	0	0	12,122	0	0	24	0	56,2	50,9	0,43	0,4	-
24.05.2023	0,279	0	11,733	0	0	11,56	0	0	24	0	56,6	50,8	0,44	0,4	-
25.05.2023	0,302	0	12,937	0	0	12,746	0	0	24	0	56,6	50,9	0,44	0,41	-
26.05.2023	0,236	0	11,701	0	0	11,529	0	0	24	0	56,4	51,5	0,44	0,41	-
27.05.2023	0,14	0	10,951	0	0	10,792	0	0	24	0	56,1	53	0,44	0,41	-
28.05.2023	0,139	0	10,869	0	0	10,71	0	0	24	0	56,2	53,1	0,44	0,41	-
29.05.2023	0,281	0	11,06	0	0	10,896	0	0	24	0	56,7	50,5	0,45	0,41	-
30.05.2023	0,305	0	11,535	0	0	11,364	0	0	24	0	56,5	50,1	0,45	0,41	-
31.05.2023	0,293	0	12,141	0	0	11,961	0	0	24	0	56,6	50,7	0,45	0,41	-
01.06.2023	0,247	0	10,714	0	0	10,555	0	0	24	0	56,5	50,9	0,45	0,41	-
02.06.2023	0,268	0	12,579	0	0	12,394	0	0	24	0	56,4	51,3	0,45	0,41	-
03.06.2023	0,142	0	10,572	0	0	10,417	0	0	24	0	56,3	53,1	0,45	0,41	-
04.06.2023	0,14	0	9,652	0	0	9,511	0	0	24	0	56,2	52,7	0,45	0,41	-
05.06.2023	0,246	0	10,988	0	0	10,826	0	0	24	0	56,6	51,2	0,45	0,41	-
06.06.2023	0,234	0	10,514	0	0	10,359	0	0	24	0	56,6	51,2	0,45	0,4	-
07.06.2023	0,25	0	11,177	0	0	11,011	0	0	24	0	56,6	51,2	0,45	0,41	-
08.06.2023	0,241	0	11,753	0	0	11,58	0	0	24	0	56,5	51,5	0,45	0,41	-
09.06.2023	0,216	0	11,17	0	0	11,005	0	0	24	0	56,5	51,8	0,44	0,41	-
10.06.2023	0,126	0	8,469	0	0	8,347	0	0	24	0	55,8	52,2	0,44	0,4	-
11.06.2023	0,133	0	10,737	0	0	10,58	0	0	24	0	56,3	53,3	0,44	0,4	-
12.06.2023	0,158	0	10,661	0	0	10,505	0	0	24	0	56,4	52,8	0,44	0,4	-
13.06.2023	0,197	0	9,17	0	0	9,034	0	0	24	0	56,6	51,4	0,44	0,38	-
14.06.2023	0,222	0	9,983	0	0	9,836	0	0	20	4	56,4	51	0,45	0,4	-
15.06.2023	0,221	0	10,463	0	0	10,309	0	0	24	0	56,5	51,4	0,44	0,4	-
16.06.2023	0,24	0	11,745	0	0	11,571	0	0	24	0	56,5	51,5	0,43	0,39	-
17.06.2023	0,131	0	11,45	0	0	11,284	0	0	24	0	56,1	53,4	0,43	0,39	-
18.06.2023	0,129	0	9,018	0	0	8,886	0	0	24	0	56,2	52,7	0,44	0,4	-
19.06.2023	0,21	0	10,637	0	0	10,48	0	0	24	0	56,6	51,8	0,44	0,4	-
20.06.2023	0,263	0	10,245	0	0	10,093	0	0	24	0	56,6	50,4	0,44	0,39	-
Итого:	6,695	0	341,355	0	0	336,334	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,599														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	673,588	10603,747	0	1,535	10394,844	0	1,518	11331	3491
20.06.2023	680,284	10945,105	0	1,535	10731,18	0	1,518	12071	3495

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:44:44