

#88193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград
9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,312	0	8,028	0	0	7,905	0	0	24	0	57,8	48,4	0,46	0,42	-
22.05.2024	0,302	0	7,942	0	0	7,818	0	0	24	0	58,1	48,9	0,46	0,42	-
23.05.2024	0,266	0	7,747	0	0	7,627	0	0	24	0	57,9	49,5	0,47	0,42	-
24.05.2024	0,284	0	7,931	0	0	7,809	0	0	24	0	57,8	49,2	0,47	0,42	-
25.05.2024	0,13	0	10,519	0	0	10,366	0	0	24	0	56,1	53,1	0,47	0,42	-
26.05.2024	0,129	0	11,144	0	0	10,98	0	0	24	0	56,3	53,5	0,47	0,42	-
27.05.2024	0,281	0	11,96	0	0	11,782	0	0	24	0	56,6	50,9	0,47	0,42	-
28.05.2024	0,249	0	10,55	0	0	10,395	0	0	24	0	56,6	50,9	0,47	0,42	-
29.05.2024	0,267	0	11,255	0	0	11,09	0	0	24	0	56,4	50,6	0,47	0,43	-
30.05.2024	0,269	0	13,27	0	0	13,075	0	0	24	0	56,3	51,4	0,48	0,44	-
31.05.2024	0,237	0	12,792	0	0	12,606	0	0	24	0	56,1	51,6	0,48	0,44	-
01.06.2024	0,125	0	12,731	0	0	12,547	0	0	24	0	55,9	53,6	0,48	0,44	-
02.06.2024	0,119	0	9,575	0	0	9,439	0	0	24	0	55,5	52,5	0,48	0,44	-
03.06.2024	0,273	0	12,73	0	0	12,545	0	0	24	0	56	50,8	0,48	0,44	-
04.06.2024	0,296	0	13,321	0	0	13,126	0	0	24	0	56,4	51	0,48	0,43	-
05.06.2024	0,303	0	13,858	0	0	13,655	0	0	24	0	56,3	51	0,48	0,44	-
06.06.2024	0,263	0	12,726	0	0	12,539	0	0	24	0	56,3	51,3	0,48	0,44	-
07.06.2024	0,277	0	12,882	0	0	12,693	0	0	24	0	56,3	51,1	0,48	0,44	-
08.06.2024	0,14	0	10,773	0	0	10,618	0	0	24	0	55,7	52,6	0,48	0,44	-
09.06.2024	0,141	0	12,247	0	0	12,07	0	0	24	0	55,8	53	0,48	0,44	-
10.06.2024	0,241	0	13,028	0	0	12,838	0	0	24	0	56,3	51,8	0,48	0,44	-
11.06.2024	0,225	0	11,983	0	0	11,808	0	0	24	0	56,3	51,7	0,47	0,43	-
12.06.2024	0,133	0	10,151	0	0	10,004	0	0	24	0	56,1	52,9	0,46	0,42	-
13.06.2024	0,215	0	10,957	0	0	10,797	0	0	24	0	56,3	51,6	0,46	0,42	-
14.06.2024	0,216	0	11,241	0	0	11,076	0	0	24	0	56,4	51,7	0,46	0,42	-
15.06.2024	0,132	0	10,172	0	0	10,025	0	0	24	0	56	52,9	0,47	0,41	-
16.06.2024	0,131	0	10,382	0	0	10,23	0	0	24	0	56,4	53,3	0,47	0,42	-
17.06.2024	0,199	0	10,526	0	0	10,372	0	0	24	0	56,3	51,7	0,47	0,41	-
18.06.2024	0,233	0	10,722	0	0	10,564	0	0	24	0	56,4	51,2	0,47	0,41	-
19.06.2024	0,238	0	10,863	0	0	10,702	0	0	24	0	56,6	51,3	0,47	0,41	-
20.06.2024	0,219	0	10,842	0	0	10,683	0	0	24	0	56,4	51,5	0,47	0,41	-
Итого:	6,845	0	344,848	0	0	339,784	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,635														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	1109,555	16896,493	0	1,564	16564,153	0	1,547	20108	3498
20.06.2024	1116,397	17241,342	0	1,564	16903,937	0	1,547	20852	3498

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 7:32:17