

#131568#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

Заводской номер счётчика 20119120	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1586,669	1583,382	3.287	0.785

Подпись исполнителя



014 24.05.25 пав



#131567#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

9481

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

20119120

Номер системы

1

Отчёт сформирован

18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,903	0	15,588	0	0	15,335	0	0	24	0	59,3	45,3	0,45	0,4
22.05.2025	-	1,166	0	17,826	0	0	17,54	0	0	24	0	59	43,2	0,45	0,4
23.05.2025	-	1,218	0	19,435	0	0	19,125	0	0	24	0	59	43,8	0,45	0,4
Итого:	-	3,287	0	52,849	0	0	52	0	0	72	0	59,1	44,1	0,45	0,4

Общее время работы системы

72 час.

Период нормальной работы системы

72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1583,382	23807,236	0	1,585	23339,819	0	1,568	28861	3505
23.05.2025	1586,669	23860,085	0	1,585	23391,818	0	1,568	28933	3505

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения