

#132972#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 12.06.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

Заводской номер счётчика 20119120	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 12.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2,101	0,208	1.893	0.452

Подпись исполнителя



#132971#

Отчёт за период с 12.06.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
13.06.2025	-	0,128	0	16,403	0	0	16,168	0	0	24	0	55,6	53,7	0,42	0,41
14.06.2025	-	0,13	0	11,33	0	0	11,165	0	0	24	0	56,1	53,3	0,44	0,41
15.06.2025	-	0,132	0	11	0	0	10,842	0	0	24	0	55,8	52,9	0,44	0,41
16.06.2025	-	0,291	0	9,986	0	0	9,833	0	0	24	0	57,5	50,5	0,43	0,41
17.06.2025	-	0,303	0	9,156	0	0	9,015	0	0	24	0	57,7	49,7	0,44	0,42
18.06.2025	-	0,303	0	10,013	0	0	9,86	0	0	24	0	57,5	50,1	0,43	0,41
19.06.2025	-	0,328	0	10,413	0	0,324	10,255	0	0,321	24	0	57,2	51	0,43	0,41
20.06.2025	-	0,277	0,057	13,881	0	0	13,677	0	0	24	0	56,4	51,6	0,43	0,42
Итого:	-	1,892	0,057	92,182	0	0,324	90,815	0	0,321	192	0	56,72	51,6	0,43	0,41

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.06.2025	0,208	21,389	0	0,001	21,09	0	0,001	35	187
20.06.2025	2,101	113,57	0	0,325	111,905	0	0,322	227	187

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения