

# #3161#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9481  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119120  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,279	0	10,403	0	0	10,248	0	0	24	0	56,7	50,2	0,44	0,39	-
22.06.2023	0,287	0	10,438	0	0	10,283	0	0	24	0	56,7	50	0,44	0,39	-
23.06.2023	0,232	0	10,356	0	0	10,203	0	0	24	0	56,5	51,1	0,43	0,39	-
24.06.2023	0,125	0	7,845	0	0	7,731	0	0	24	0	55,9	52	0,44	0,39	-
25.06.2023	0,124	0	7,675	0	0	7,566	0	0	24	0	55,6	51,7	0,44	0,4	-
26.06.2023	0,281	0	11,682	0	0	11,51	0	0	24	0	56,5	50,7	0,44	0,39	-
27.06.2023	0,242	0	11,469	0	0	11,3	0	0	24	0	56,4	51,3	0,43	0,39	-
28.06.2023	0,244	0	12,285	0	0	12,105	0	0	24	0	56,4	51,6	0,43	0,39	-
29.06.2023	0,273	0	12,8	0	0	12,614	0	0	24	0	56	50,9	0,43	0,4	-
30.06.2023	0,212	0	12,422	0	0	12,244	0	0	24	0	55,5	51,4	0,44	0,4	-
01.07.2023	0,132	0	10,793	0	0	10,636	0	0	24	0	55,9	53	0,44	0,4	-
02.07.2023	0,134	0	10,947	0	0	10,789	0	0	24	0	55,9	53	0,44	0,4	-
03.07.2023	0,275	0	12,667	0	0	12,481	0	0	24	0	56,3	51,1	0,44	0,4	-
04.07.2023	0,263	0	11,35	0	0	11,184	0	0	24	0	56,3	50,7	0,45	0,41	-
05.07.2023	0,269	0	13,022	0	0	12,829	0	0	24	0	56,6	51,6	0,44	0,4	-
06.07.2023	0,279	0	12,401	0	0	12,218	0	0	24	0	56,7	51,2	0,44	0,4	-
07.07.2023	0,253	0	11,648	0	0	11,476	0	0	24	0	56,6	51,3	0,44	0,4	-
08.07.2023	0,131	0	11,309	0	0	11,143	0	0	24	0	56,3	53,5	0,44	0,4	-
09.07.2023	0,13	0	11,04	0	0	10,878	0	0	24	0	56,4	53,6	0,44	0,4	-
10.07.2023	0,256	0	10,941	0	0	10,777	0	0	24	0	56,8	51,1	0,44	0,4	-
11.07.2023	0,282	0	12,616	0	0	12,429	0	0	24	0	56,6	51,2	0,43	0,4	-
12.07.2023	0,267	0	11,469	0	0	11,297	0	0	24	0	56,9	51,2	0,43	0,39	-
13.07.2023	0,264	0	11,705	0	0	11,531	0	0	24	0	56,7	51,2	0,42	0,39	-
14.07.2023	0,241	0	11,612	0	0	11,442	0	0	24	0	56,2	51,2	0,42	0,39	-
15.07.2023	0,134	0	9,342	0	0	9,205	0	0	24	0	56,3	52,9	0,43	0,39	-
16.07.2023	0,131	0	8,604	0	0	8,476	0	0	24	0	56,4	52,7	0,43	0,39	-
17.07.2023	0,262	0	11,193	0	0	11,025	0	0	24	0	56,9	51,2	0,43	0,39	-
18.07.2023	0,277	0	11,596	0	0	11,422	0	0	24	0	56,9	51,1	0,43	0,39	-
19.07.2023	0,277	0	13,253	0	0	13,058	0	0	24	0	56,3	51,3	0,42	0,38	-
20.07.2023	0,259	0	20,686	0	0	20,389	0	0	24	0	55,8	52,7	0,42	0,39	-
Итого:	6,815	0	345,569	0	0	340,489	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,628														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	680,284	10945,105	0	1,535	10731,18	0	1,518	12071	3495
20.07.2023	687,1	11290,671	0	1,535	11071,667	0	1,518	12791	3495

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:25:49