

#90456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Закавказская 14, Калининград  
9481  
ТВ7 (ASCII)  
20119120  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,216	0	11,059	0	0	10,897	0	0	24	0	56,3	51,6	0,47	0,41	-
22.06.2024	0,129	0	10,929	0	0	10,768	0	0	24	0	56,2	53,4	0,47	0,41	-
23.06.2024	0,129	0	9,918	0	0	9,774	0	0	24	0	56,1	53	0,47	0,41	-
24.06.2024	0,225	0	11,852	0	0	11,678	0	0	24	0	56,4	51,9	0,47	0,41	-
25.06.2024	0,204	0	10,737	0	0	10,579	0	0	24	0	56,4	51,8	0,47	0,42	-
26.06.2024	0,196	0	10,087	0	0	9,938	0	0	24	0	56,6	51,9	0,47	0,41	-
27.06.2024	0,207	0	10,002	0	0	9,855	0	0	24	0	56,7	51,7	0,47	0,41	-
28.06.2024	0,203	0	10,016	0	0	9,868	0	0	24	0	56,7	51,8	0,47	0,42	-
29.06.2024	0,135	0	8,486	0	0	8,364	0	0	24	0	55,9	52,1	0,47	0,42	-
30.06.2024	0,132	0	8,517	0	0	8,395	0	0	24	0	55,9	52,2	0,47	0,42	-
01.07.2024	0,184	0	10,716	0	0	10,558	0	0	24	0	56,5	52,3	0,47	0,42	-
02.07.2024	0,197	0	10,431	0	0	10,277	0	0	24	0	56,5	51,9	0,47	0,42	-
03.07.2024	0,213	0	12,25	0	0	12,069	0	0	24	0	56,4	52,2	0,47	0,42	-
04.07.2024	0,211	0	10,76	0	0	10,602	0	0	24	0	56,4	51,6	0,47	0,42	-
05.07.2024	0,233	0	11,373	0	0	11,206	0	0	24	0	56,5	51,5	0,47	0,42	-
06.07.2024	0,129	0	10,087	0	0	9,94	0	0	24	0	56,2	53,1	0,47	0,42	-
07.07.2024	0,127	0	9,625	0	0	9,485	0	0	24	0	56,3	53,1	0,47	0,42	-
08.07.2024	0,239	0	11,674	0	0	11,503	0	0	24	0	56,3	51,3	0,47	0,41	-
09.07.2024	0,23	0	9,849	0	0	9,703	0	0	24	0	56,8	51,2	0,47	0,42	-
10.07.2024	0,218	0	10,201	0	0	10,05	0	0	24	0	56,6	51,4	0,47	0,42	-
11.07.2024	0,22	0	11,707	0	0	11,535	0	0	24	0	56,5	51,9	0,47	0,42	-
12.07.2024	0,227	0	10,835	0	0	10,674	0	0	24	0	56,6	51,5	0,47	0,42	-
13.07.2024	0,119	0	9,422	0	0	9,284	0	0	24	0	56,2	53,1	0,48	0,42	-
14.07.2024	0,116	0	8,066	0	0	7,951	0	0	24	0	55,6	52,1	0,47	0,42	-
15.07.2024	0,227	0	10,206	0	0	10,055	0	0	24	0	56,6	51,2	0,48	0,42	-
16.07.2024	0,241	0	9,625	0	0	9,482	0	0	24	0	56,7	50,7	0,48	0,42	-
17.07.2024	0,229	0	10,26	0	0	10,108	0	0	24	0	56,6	51,2	0,48	0,42	-
18.07.2024	0,24	0	9,41	0	0	9,27	0	0	24	0	56,8	50,6	0,48	0,42	-
19.07.2024	0,263	0	11,69	0	0	11,517	0	0	24	0	56,6	51,2	0,48	0,42	-
20.07.2024	0,121	0	8,142	0	0	8,024	0	0	24	0	56,1	52,5	0,48	0,41	-
Итого:	5,76	0	307,932	0	0	303,409	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,376														

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1116,397	17241,342	0	1,564	16903,937	0	1,547	20852	3498
20.07.2024	1122,157	17549,276	0	1,564	17207,345	0	1,547	21572	3498

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 7:22:54