

#142160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,135	0	8,663	0	0	8,533	0	0	24	0	57	53,3	0,44	0,42	-
22.06.2025	0,129	0	7,891	0	0	7,773	0	0	24	0	56,8	52,9	0,44	0,42	-
23.06.2025	0,244	0	9,52	0	0	9,375	0	0	24	0	57,4	51,2	0,43	0,42	-
24.06.2025	0,311	0	10,991	0	0	10,823	0	0	24	0	57,4	50,5	0,43	0,42	-
25.06.2025	0,291	0	11,226	0	0	11,057	0	0	24	0	57,1	50,8	0,43	0,42	-
26.06.2025	0,321	0	11,293	0	0	11,12	0	0	24	0	57,7	50,8	0,43	0,42	-
27.06.2025	0,25	0	9,55	0	0	9,404	0	0	24	0	57,5	51,2	0,43	0,41	-
28.06.2025	0,128	0	8,759	0	0	8,628	0	0	24	0	57	53,4	0,44	0,41	-
29.06.2025	0,125	0	8,41	0	0	8,284	0	0	24	0	57	53,4	0,43	0,41	-
30.06.2025	0,29	0	10,134	0	0	9,98	0	0	24	0	57,6	50,6	0,43	0,41	-
01.07.2025	0,3	0	9,782	0	0	9,631	0	0	24	0	57,7	50,3	0,43	0,41	-
02.07.2025	0,264	0	10,642	0	0	10,481	0	0	24	0	57,3	51,3	0,43	0,41	-
03.07.2025	0,26	0	9,998	0	0	9,845	0	0	24	0	57,5	51,2	0,43	0,41	-
04.07.2025	0,284	0	11,127	0	0	10,959	0	0	24	0	57,2	51,1	0,43	0,41	-
05.07.2025	0,125	0	9,748	0	0	9,603	0	0	24	0	56,8	53,7	0,43	0,41	-
06.07.2025	0,122	0	8,666	0	0	8,537	0	0	24	0	56,7	53,3	0,43	0,41	-
07.07.2025	0,218	0	9,915	0	0	9,764	0	0	24	0	57,5	52,2	0,43	0,41	-
08.07.2025	0,231	0	9,865	0	0	9,715	0	0	24	0	57,3	51,7	0,43	0,41	-
09.07.2025	0,228	0	9,629	0	0	9,484	0	0	24	0	57,1	51,4	0,43	0,41	-
10.07.2025	0,263	0	10,208	0	0	10,053	0	0	24	0	57,3	51	0,43	0,41	-
11.07.2025	0,211	0	10,208	0	0	10,055	0	0	24	0	56,9	51,9	0,43	0,41	-
12.07.2025	0,123	0	8,009	0	0	7,891	0	0	24	0	56,4	52,7	0,43	0,41	-
13.07.2025	0,124	0	8,777	0	0	8,646	0	0	24	0	56,8	53,4	0,43	0,41	-
14.07.2025	0,231	0	9,925	0	0	9,775	0	0	24	0	57,3	51,7	0,43	0,41	-
15.07.2025	0,221	0	9,341	0	0	9,199	0	0	24	0	57,4	51,6	0,43	0,41	-
16.07.2025	0,254	0	9,832	0	0	9,681	0	0	24	0	57,5	51,3	0,43	0,41	-
17.07.2025	0,208	0	9,613	0	0	9,468	0	0	24	0	57,2	52	0,43	0,41	-
18.07.2025	0,23	0	10,111	0	0	9,959	0	0	24	0	57,2	51,7	0,43	0,41	-
19.07.2025	0,117	0	8,476	0	0	8,35	0	0	24	0	56,6	53,3	0,43	0,41	-
20.07.2025	0,116	0	8,444	0	0	8,318	0	0	24	0	56,8	53,5	0,43	0,41	-
Итого:	6,354	0	288,753	0	0	284,391	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,518														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2,101	113,57	0	0,325	111,905	0	0,322	227	187
20.07.2025	8,455	402,325	0	0,325	396,295	0	0,322	947	187

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:40:05