

#3159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9481
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,274	0	18,344	0	0	18,079	0	0	24	0	55,8	52,2	0,48	0,4	-
22.07.2022	0,263	0	19,671	0	0	19,384	0	0	24	0	56,2	52,9	0,48	0,4	-
23.07.2022	0,123	0	17,518	0	0	17,269	0	0	24	0	55,4	53,7	0,48	0,4	-
24.07.2022	0,164	0	19,347	0	0	19,068	0	0	24	0	55,9	53,9	0,48	0,4	-
25.07.2022	0,316	0	21,175	0	0	20,865	0	0	24	0	56,2	52,6	0,46	0,39	-
26.07.2022	0,311	0	20,843	0	0	20,539	0	0	24	0	56	52,4	0,47	0,4	-
27.07.2022	0,333	0	21,489	0	0	21,177	0	0	24	0	56	52,3	0,47	0,4	-
28.07.2022	0,332	0	21,752	0	0	21,434	0	0	24	0	56,1	52,4	0,47	0,4	-
29.07.2022	0,36	0	22,113	0	0	21,793	0	0	24	0	56	52,1	0,47	0,4	-
30.07.2022	0,144	0	18,76	0	0	18,493	0	0	24	0	55,6	53,7	0,47	0,4	-
31.07.2022	0,164	0	18,807	0	0	18,536	0	0	24	0	55,8	53,7	0,47	0,4	-
01.08.2022	0,362	0	19,792	0	0	19,504	0	0	24	0	56,2	51,7	0,48	0,4	-
02.08.2022	0,347	0	20,087	0	0	19,795	0	0	24	0	56	51,9	0,47	0,4	-
03.08.2022	0,337	0	21,423	0	0	21,108	0	0	24	0	56,3	52,5	0,48	0,4	-
04.08.2022	0,311	0	19,365	0	0	19,083	0	0	24	0	56,2	52,3	0,47	0,4	-
05.08.2022	0,312	0	18,544	0	0	18,273	0	0	24	0	56,2	52,1	0,48	0,4	-
06.08.2022	0,163	0	18,873	0	0	18,601	0	0	24	0	55,8	53,7	0,48	0,4	-
07.08.2022	0,171	0	20,184	0	0	19,891	0	0	24	0	56,1	54	0,48	0,4	-
08.08.2022	0,312	0	20,139	0	0	19,845	0	0	24	0	56,3	52,5	0,48	0,4	-
09.08.2022	0,301	0	18,317	0	0	18,05	0	0	24	0	56,2	52,3	0,48	0,4	-
10.08.2022	0,306	0	20,347	0	0	20,052	0	0	24	0	56,1	52,5	0,48	0,4	-
11.08.2022	0,333	0	18,82	0	0	18,546	0	0	24	0	56,2	51,9	0,49	0,4	-
12.08.2022	0,305	0	19	0	0	18,725	0	0	24	0	56	52,2	0,49	0,4	-
13.08.2022	0,152	0	18,705	0	0	18,434	0	0	24	0	55,9	53,9	0,49	0,4	-
14.08.2022	0,15	0	16,925	0	0	16,683	0	0	24	0	55,7	53,5	0,49	0,4	-
15.08.2022	0,286	0	18,799	0	0	18,524	0	0	24	0	56,2	52,5	0,49	0,4	-
16.08.2022	0,273	0	17,386	0	0	17,133	0	0	24	0	56,2	52,5	0,49	0,4	-
17.08.2022	0,136	0	7,628	0	0	7,524	0	0	24	0	54,4	50	0,27	0,24	-
18.08.2022	0,01	0	0,424	0	0	0,422	0	0	24	0	31,4	26	0	0,01	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	23,6	0,01	0,02	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,1	0,01	0,03	-
Итого:	7,351	0	534,577	0	0	526,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,756														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	213,821	4597,779	0	0,209	4509,333	0	0,207	4062	3464
20.08.2022	221,172	5132,355	0	0,209	5036,165	0	0,207	4806	3464

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 14:34:07