

#28509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Закавказская 14, Калининград
Номер абонента 9481
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20119120
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,257	0	20,267	0	0	19,974	0	0	24	0	55,8	52,8	0,43	0,39	-
22.07.2023	0,13	0	19,049	0	0	18,78	0	0	24	0	55,2	53,6	0,43	0,39	-
23.07.2023	0,135	0	21,864	0	0	21,549	0	0	24	0	55,7	54,2	0,43	0,39	-
24.07.2023	0,271	0	21,612	0	0	21,298	0	0	24	0	56	53	0,43	0,39	-
25.07.2023	0,273	0	21,732	0	0	21,417	0	0	24	0	56	52,9	0,43	0,39	-
26.07.2023	0,284	0	21,386	0	0	21,077	0	0	24	0	55,9	52,7	0,43	0,39	-
27.07.2023	0,265	0	22,318	0	0	21,994	0	0	24	0	56	53,2	0,43	0,39	-
28.07.2023	0,277	0	21,725	0	0	21,41	0	0	24	0	56	52,9	0,43	0,39	-
29.07.2023	0,132	0	21,574	0	0	21,264	0	0	24	0	55,7	54,2	0,43	0,39	-
30.07.2023	0,13	0	20,19	0	0	19,901	0	0	24	0	55,6	54	0,43	0,39	-
31.07.2023	0,275	0	21,117	0	0	20,81	0	0	24	0	56,1	52,9	0,43	0,39	-
01.08.2023	0,309	0	21,81	0	0	21,493	0	0	24	0	56	52,6	0,44	0,4	-
02.08.2023	0,015	0	5,017	0	0	4,97	0	0	24	0	44	46,7	0,18	0,18	-
03.08.2023	0	0	2,032	0	0	2,026	0	0	24	0	26,9	30,4	0,01	0,02	-
04.08.2023	0	0	1,635	0	0	1,631	0	0	24	0	24,6	26,8	0	0,02	-
05.08.2023	0	0	1,219	0	0	1,217	0	0	24	0	23,5	24	0	0,02	-
06.08.2023	0	0	1,072	0	0	1,07	0	0	24	0	22,3	22,4	0	0,02	-
07.08.2023	0	0	1,118	0	0	1,117	0	0	24	0	20,9	21,4	0	0,02	-
08.08.2023	0,001	0	0,975	0	0	0,973	0	0	24	0	20,5	20,8	0	0,02	-
09.08.2023	0,001	0	0,741	0	0	0,74	0	0	24	0	20	20	0	0,02	-
10.08.2023	0,001	0	0,622	0	0	0,621	0	0	24	0	19,6	19,6	0	0,02	-
11.08.2023	0	0	0,38	0	0	0,38	0	0	24	0	19,3	19,2	0	0,02	-
12.08.2023	0	0	0,127	0	0	0,127	0	0	24	0	19,5	18,7	0	0,02	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	18,8	0	0,02	-
14.08.2023	0,001	0	0,428	0	0	0,427	0	0	24	0	19,1	18,4	0,05	0,06	-
15.08.2023	0,001	0	6,706	0	0	6,7	0	0	24	0	19	19,1	0,32	0,33	-
16.08.2023	0,107	0	29,533	0	0	29,376	0	0	24	0	32,8	32	0,42	0,4	-
17.08.2023	0,271	0	26,067	0	0	25,689	0	0	24	0	55,9	53,4	0,44	0,39	-
18.08.2023	0,243	0	21,443	0	0	21,131	0	0	24	0	55,9	53,2	0,43	0,39	-
19.08.2023	0,144	0	19,194	0	0	18,918	0	0	24	0	55,6	53,8	0,43	0,39	-
20.08.2023	0,138	0	16,421	0	0	16,188	0	0	24	0	55,4	53,4	0,44	0,39	-
Итого:	3,661	0	389,374	0	0	384,268	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,874														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	687,1	11290,671	0	1,535	11071,667	0	1,518	12791	3495
20.08.2023	690,761	11680,043	0	1,535	11455,938	0	1,518	13535	3495

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:42:12