

#92658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград
9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,12	0	8,188	0	0	8,068	0	0	24	0	56,3	52,7	0,48	0,42	-
22.07.2024	0,223	0	9,23	0	0	9,092	0	0	24	0	56,9	51,1	0,47	0,41	-
23.07.2024	0,221	0	9,656	0	0	9,512	0	0	24	0	57	51,4	0,48	0,42	-
24.07.2024	0,213	0	9,399	0	0	9,259	0	0	24	0	56,8	51,3	0,48	0,41	-
25.07.2024	0,241	0	10,438	0	0	10,281	0	0	24	0	57	51,4	0,48	0,42	-
26.07.2024	0,242	0	11,145	0	0	10,979	0	0	24	0	56,8	51,6	0,48	0,42	-
27.07.2024	0,125	0	8,828	0	0	8,698	0	0	24	0	56,6	53,1	0,48	0,42	-
28.07.2024	0,124	0	8,706	0	0	8,578	0	0	24	0	56,4	53	0,47	0,41	-
29.07.2024	0,223	0	11,807	0	0	11,635	0	0	24	0	56,4	51,9	0,48	0,42	-
30.07.2024	0,248	0	10,688	0	0	10,528	0	0	24	0	56,8	51,2	0,48	0,42	-
31.07.2024	0,24	0	10,608	0	0	10,45	0	0	24	0	56,9	51,4	0,48	0,41	-
01.08.2024	0,254	0	10,594	0	0	10,437	0	0	24	0	56,8	51	0,48	0,41	-
02.08.2024	0,263	0	10,667	0	0	10,506	0	0	24	0	57,2	51,2	0,48	0,42	-
03.08.2024	0,129	0	9,42	0	0	9,281	0	0	24	0	56,7	53,4	0,48	0,41	-
04.08.2024	0,128	0	9,314	0	0	9,175	0	0	24	0	56,7	53,4	0,48	0,41	-
05.08.2024	0,257	0	11,339	0	0	11,168	0	0	24	0	57	51,5	0,48	0,41	-
06.08.2024	0,247	0	10,221	0	0	10,068	0	0	24	0	57	51,2	0,48	0,41	-
07.08.2024	0,13	0	4,979	0	0	4,916	0	0	24	0	51,7	45,4	0,22	0,2	-
08.08.2024	0,015	0	1,257	0	0	1,246	0	0	24	0	42,6	39,8	0,33	0	-
09.08.2024	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,9	0,46	0	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,7	0,46	0	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,3	0,46	0	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,8	0,46	0	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	20,6	20,2	0,46	0	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20	0,46	0	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20	0,46	0	-
16.08.2024	0	0	0,105	0	0	0,105	0	0	24	0	20,2	20,1	0,15	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,3	0	0	-
18.08.2024	0	0	0,756	0	0	0,755	0	0	24	0	19,4	19,4	0	0	-
19.08.2024	0	0	0,5	0	0	0,499	0	0	24	0	20	19,9	0,04	0,07	-
20.08.2024	0	0	0,561	0	0	0,56	0	0	24	0	19,7	19,6	0,26	0,28	-
Итого:	3,643	0	178,407	0	0	175,796	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,87														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1122,157	17549,276	0	1,564	17207,345	0	1,547	21572	3498
20.08.2024	1125,798	17727,684	0	1,564	17383,142	0	1,547	22314	3500

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 15:05:07